

Investor/Client	ČEPRO, a. s.
Objednatel/Customer	
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice
Zak. číslo/Project No.	18082
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D2. Dokumentace technických a technologických zařízení
SO / PS_CO/PU	PS01 Čerpací stanice PHM
Prof. Díl/Professions	02. Elektro část
Prof. část/ Prof. Part	



SPECIFIKACE - KABELOVÁ LISTINA

Číslo	Označení	Typ	Průřez [mm²]	Množství [m]	Od		Do		Napětí [V]	Poznámka
					Zařízení	Svorka	Zařízení	Svorka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WS30	CYKY	3x1,5	10					230V	Tlač. Vyp. Technol
	WL31.1	CYKY	3x1,5	10					230V	Přívod UPS
	WL31.2	CYKY	3x1,5	10					230V	Vývod UPS
	WL32	CYKY	3x1,5	10					230V	Zás. UPS-Ríd.systém
	WL33	CYKY	3x1,5	10					230V	CCS.MODEM
	WL34	CYKY	3x1,5	10					230V	MC-UPS
	WL35	CYKY	3x1,5	6					230V	Ultra Star1
	WL41.1	CMSM (H05VV5-F, Ólflex 140)	4x2,5	15					400V	VS1
	WL41.3	CMSM (H05VV5-F, Ólflex 140)	3x2,5	15					230V	VS1 nap.UPS
	WL42.1	CMSM (H05VV5-F, Ólflex 140)	4x2,5	25					400V	VS2
	WL42.3	CMSM (H05VV5-F, Ólflex 140)	3x2,5	25					230V	VS2 nap.UPS
	WL43.1	CMSM (H05VV5-F, Ólflex 140)	4x2,5	33					400V	VS3
	WL43.2	CMSM (H05VV5-F, Ólflex 140)	3x2,5	33					230V	VS3 topení
	WL43.3	CMSM (H05VV5-F, Ólflex 140)	3x1,5	33					230V	Spínání AdBlue
	WL43.4	CMSM (H05VV5-F, Ólflex 140)	3x2,5	33					230V	VS3 nap.UPS
	WL44	CMSM (H05VV5-F, Ólflex 140)	3x2,5	45					230V	P01-AdBlue
	WL51	CYKY	3x2,5	10					230V	Pokladna-RS-síť
	WSS2.1	CYKY	7x1,5	15					230V	Signalizace
	WSS2.2	CYKY	3x1,5	10					230V	Houkačka HA1
	POSPOJOVÁNÍ	CY	4	20						