

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva
Název zakázky	Automatizace skladu Potěhy
Druh ZŘ	Podlimitní řízení, zjednodušené podlimitní řízení
Ev. č. zadavatele	016/20/OCN
Vyřizuje/naše značka	Ing. David Ihring

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 15. 5. 2020 a 19. 5. 2020 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

- prosím o bližší specifikaci položky v části EPS

35	M	992001	Modul KTPO	kus	1,000
----	---	--------	------------	-----	-------

Odpověď zadavatele 1:

Na objektu je nainstalován systém ESSER IQ8. Dodaný KTPO musí odpovídat platné legislativě, normám a být kompatibilní se zmíněným systémem.

Dotaz č. 2:

- prosím o opravení výkazu výměr části PZTS. Většina položek je odskočená.

Odpověď zadavatele 2:

Je řešeno upraveným výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení. **Tento upravený výkaz výměr nahrazuje původní Přílohu č. 3 a stává se tak novou Přílohou č. 3 zadávací dokumentace.**

Dotaz č. 3:

Prosíme o bližší specifikaci stávajících dveří respektive požadovanou rozteč

Kování KOULE-KOULE, rozteč dle stávajících dveří, materiál nerez, bezpečnostní třída min. stupeň 3	kus	1,000
Kování KLIKA-KOULE, rozteč dle stávajících dveří, materiál nerez, bezpečnostní třída min. stupeň 3,	kus	1,000

Bezpečnostní kování KLIKA-KLIKA, rozteč dle dodaného elektromechanického zámku, vč. děleného čtyřhranu, materiál nerez, bezpečnostní třída min. stupeň 3,

Odpověď zadavatele 3:

Rozteč pro kování 90mm.

Dotaz č. 4:

Máme pár připomínek k výkazu výměr:

PZTS

- U kabelů jsou uvedeny kusy.
- U expandérů a u montáže koncentrátorů jsou uvedeny metry.
- Výkaz výměr je celý nějaký posunutý.

EPS

- Dodavatel snímačů DHP nás upozornil na skutečnost, že s displejovým detektorem Smart3G-D2 nelze spojit 3reléová karta STS3REL (na konektoru pro připojení relátka je připojen displej). Jde k němu připojit pouze jedno reléová karta STS1REL (bude k zobrazení 1 alarm nebo 1 porucha).

Proto doporučil použít bez displejový detektor Smart3G-C2, ke kterému jde STS3REL připojit.

Je možné nabídnout tuto variantu nebo se máme držet původního zadání ve VV?

[Odpověď zadavatele č. 4:](#)

PZTS – Je řešeno upraveným výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

EPS – Ve výkazech výměr není upraveno. Bude požadována varianta bez displeje se zachováním přenosu všech tří stavů (Poplachy 1. a 2. stupeň + porucha).

Zadavatel s ohledem na povahu změny zadávací dokumentace **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 6. 2020 do 9:00.**

V Praze dne 20. 5. 2020

Ing. David Ihring

Centrální nákup

Přílohy: *Příloha č. 3_výkazy výměr*