

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor územního plánování a stavebního řádu

Datum: 21. 9. 2020
Spisová značka: KUUK/135776/2020
Číslo jednací: KUUK/143989/2020
Vyřizuje/linka: Mikolášová/596
Počet listů/příloh: 2/1

U S N E S E N Í

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“) obdržel žádost společnosti YOUNG4ENERGY, s.r.o., Korunní 595/76, 709 00 Ostrava, která zastupuje společnost ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, ze dne 2. 9. 2020, o určení stavebního úřadu příslušného k vedení územního a stavebního řízení pro stavbu: „Instalace FVE pro vlastní spotřebu elektřiny ve společnosti ČEPRO, a.s. v areálu Hněvice“.

KÚ ÚK UPS podle § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ve spojení s § 13 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“),

U R Č U J E

stavebním úřadem příslušným k vedení územního a stavebního řízení, včetně vydání konečného rozhodnutí pro stavbu: „Instalace FVE pro vlastní spotřebu elektřiny ve společnosti ČEPRO, a.s. v areálu Hněvice“,

Městský úřad Štětí.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 2. 9. 2020 KÚ ÚK, UPS obdržel žádost společnosti YOUNG4ENERGY, s.r.o., Korunní 595/76, 709 00 Ostrava, která zastupuje společnost ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, ze dne 2. 9. 2020, o určení stavebního úřadu příslušného k vedení územního a stavebního řízení pro stavbu: „Instalace FVE pro vlastní spotřebu elektřiny ve společnosti ČEPRO, a.s. v areálu Hněvice“.

Předmětem záměru je instalace fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) na střeších stávajících budov o celkovém výkonu FVE 950,30 kWp, který je z technického hlediska rozdělen celkem do 11 stavebních objektů. Jedná se o soubor vzájemně propojených 10 staveb FVE umístěných na střeších stávajících budov, které jsou propojeny stávajícími elektrorozvody do stávající rozvodny VN/NN na st.p.č. 387, k.ú. Bechlín, kde bude ve vnitřní části budovy instalován rozvaděč pro řízení všech FVE.

Navrhovaná stavba se má uskutečnit v k.ú. Předonín a Bechlín, tj. v územním obvodu stavebního úřadu Roudnice nad Labem a v k.ú. Hněvice, tj. v územním obvodu stavebního úřadu Městského úřadu Štětí.

Na základě posouzení předložených podkladů ke stavbě a vzhledem k tomu, že převážná část záměru, a to 9 stavebních objektů, se nachází na území v územním obvodu stavebního úřadu Městského úřadu Štětí, rozhodl KÚ ÚK UPS tak, jak je shora uvedeno.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení k Ministerstvu pro místní rozvoj České republiky prostřednictvím KÚ ÚK, UPS. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí.

Odvolání proti tomuto usnesení nemá dle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

„Otisk úředního razítka“

Zdeňka Mikolášová
oprávněná úřední osoba oddělení stavebního řádu
odboru územního plánování a stavebního řádu

Obdrží:

- YOUNG4ENERGY, s.r.o., Korunní 595/76, 709 00 Ostrava

Na vědomí (včetně části dokumentace stavby):

- Městský úřad Štětí, odbor stavební, životního prostředí a dopravy, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí
- Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem