



Zadávací dokumentace

Výběrové řízení pro výběr dodavatele s názvem:

„Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice“

Dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OPPIK

Zakázka č. 106/21/OCN



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

OBSAH



1.	Identifikační údaje	1
2.	Předmět plnění veřejné zakázky	3
3.	Obchodní podmínky	5
4.	Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů	15
4.1	Základní způsobilost.....	17
4.2	Profesní způsobilost.....	18
4.3	Technická kvalifikace.....	18
4.4	Ekonomická kvalifikace	20
5.	Varianty nabídky	20
6.	Doba, po kterou jsou účastníci vázáni obsahem nabídky – zadávací lhůta	20
7.	Způsob zpracování nabídkové ceny	21
8.	Požadavky na zpracování a obsah nabídky	22
9.	Způsob hodnocení nabídek.....	23
10.	Termíny a kontakty.....	24
11.	Dodatečné informace	24
12.	Prohlídka místa plnění	25
13.	Poddodavatelé.....	25
14.	Další podmínky zadavatele	26
15.	Přílohy zadávací dokumentace.....	26



1. Identifikační údaje

Jedná se o výběrové řízení na dodávky realizované podle Pravidel pro výběr dodavatelů OPPIK s číslem jednací: MPO 700007/20/61010/61000. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“). Financování předmětu plnění bude provedeno s přispěním zdrojů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.

Výběrové řízení je zveřejněno na Profilu zadavatele: <https://zakazky.ceproas.cz/>

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 950.30 kWp na střeších 11 stavebních objektů v areálu Hněvice společnosti ČEPRO, a.s.

Předmět zakázky není rozdělen na dílčí plnění.

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

Předpokládaná hodnota zakázky:

25.527.200,- Kč bez DPH

Místo plnění veřejné zakázky:

Areál skladu ČEPRO, a.s.; Hněvice 62, 411 08 Štětí,
Hněvice

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky:

ihned po podpisu smlouvy

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:

do 160 kalendářních dnů od podpisu smlouvy

Veřejná zakázka je součástí projektu „Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice“, r. č. projektu o CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0020541. Veřejná zakázka je spolufinancována ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (dále jen „OP PIK“), v rámci III. výzvy Úspory energie – aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu, PO 3 – Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

V souvislosti se způsobem financování veřejné zakázky je dodavatel povinen spolupůsobit při výkonu kontroly vynaložených prostředků ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel veřejné zakázky

Název:

ČEPRO, a.s.

Sídlo:

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČ:

60193531

DIČ:

CZ60193531

Zástupce zadavatele:

Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. František Todt, člen představenstva



Osoba pověřená činnostmi zadavatele/kontaktní osoba zadavatele

Název: **Pure Ventures s.r.o.**
Sídlo: Ondříčkova 503/29, 130 00 Praha 3
Kontaktní osoba: **Dominika Kutílková**
mob.: + 420 774 952 525
e-mail: kutilkova@pureventures.cz

V souladu s ust. § 36 odst. 4 ZZVZ zadavatel uvádí, že zpracovatelem této části zadávací dokumentace je smluvní zástupce zadavatele – společnost Pure Ventures, s.r.o.

Smluvní zástupce zadavatele je zmocněn k organizačnímu zajištění průběhu výběrového řízení včetně komunikace s dodavateli a účastníky výběrového řízení, k přijímání a odpovídání dotazů podaných v rámci tohoto výběrového řízení a k oznamování všech úkonů zadavatele v rámci výběrového řízení.

Smluvní zástupce zadavatele nemá rozhodovací pravomoci, tj. nerozhoduje o zadávacích podmínkách, o případném vylučování účastníků ani výběru nejvhodnější nabídky ani o případných námitkách.

Zadavatel upozorňuje, že komunikačním jazykem pro průběh výběrového řízení a rovněž pro následné plnění předmětu dotčené zakázky je český nebo slovenský jazyk a dodavatel je povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemní) vůči zadavateli byly vždy v českém či v slovenském jazyce.

2. Předmět plnění veřejné zakázky

- 2.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 950.30 kWp na střechách 11 stavebních objektů v areálu Hněvice společnosti ČEPRO, a.s.
- 2.2 V rámci výběrového řízení není umožněno dílčí plnění.
- 2.3. Klasifikace dle CPV: 09332000-5 Instalace a montáž solárních zařízení
45251100-2 Výstavba elektráren
- 2.4. Základní požadované technické parametry:

FV panely:

- Výkon fotovoltaického panelu: 340 Wp
- Minimální účinnost fotovoltaického panelu: 19,4 %
- Maximální rozměr fotovoltaického panelu: 1 705 mm x 1 028 mm x 35 mm
- Maximální váha fotovoltaického panelu: 20,6 kg
- Minimální záruka na fotovoltaický panel: 15 let

Střídače INV 1:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkci přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 2:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkci přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016,



EN50549-1

- EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
- RoHS:
 - Ano

Střídače INV 3:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 24 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 4:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 5:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 82 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:



- VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW
- EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
- RoHS:
 - Ano

Střídače INV 6:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 7:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 54 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 8:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1



- EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
- RoHS:
 - Ano

Střídače INV 9:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 82 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 10:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 54 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 11:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 82 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN 50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:



- Ano

Střídače INV 12:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

Střídače INV 13:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

Střídače INV 14:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

Střídače INV 15:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 24 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let



- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 16:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkci přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

Střídače INV 17:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkci přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 24 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 18:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkci přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:



- IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
- Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
- EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

Střídače INV 19:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkci přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 24 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 20:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkci přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 21:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkci přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 24 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:



- VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019
- EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
- RoHS:
 - Ano

Střídače INV 22:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 23:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 29 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, AS-4777, EN50438, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N-4110, TOR Erzeuger Typ A, G99, G99 (NI), VFR 2019
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 Class A, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 24:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:



- VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
- EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
- RoHS:
 - Ano

Střídače INV 25:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 26:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 27:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkcí přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:



- VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
- EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
- RoHS:
 - Ano

Střídače INV 28:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkci přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Střídače INV 29:

- Fotovoltaický měnič musí mít funkci pro detekci elektrických oblouků kompatibilní s normou UL1699B nebo v případě, že měnič funkci přímo nedisponuje, bude funkce zajištěna externím řešením.
- Minimální výstupní výkon AC: 16 kVA
- Minimální evropská vážená účinnost: 97 %
- Minimální záruka na střídač: 12 let
- Shody s normami:
 - Bezpečnost:
 - IEC-62103(EN50178), IEC-62109, AS3100
 - Normy připojení k sítí:
 - VDE-AR-N-4105, G99, AS-4777, EN50438, EN50549-1, CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, EN50549-1
 - EMC:
 - IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12
 - RoHS:
 - Ano

Výkonnostní optimizér:

- Minimální vstupní DC výkon: 700 W
- Minimální účinnost: 99 %
- Minimální vážená účinnost: 98 %
- Minimální záruka na výkonnostní optimizér: 25 let
- Max. bezpečné výstupní napětí výkonového optimizéru v pohotovostním režimu: $1 \pm 0,1 V_{DC}$



Realizační projektová dokumentace výstavby FVE bude vycházet z podkladu, kterým je projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby. Tato dokumentace s názvem „Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice“ vypracovaná YOUNG4TRADING s.r.o. se sídlem Korunní 595/76, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Ing. Jan Mendrygal, David Heneš a Bc. Lukáš Havlíček, tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Výkaz výměr tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace. Účastník je povinen ve své nabídce předložit oceněný výkaz výměr, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zařízení, které nebylo předmětem odpisu, tedy zadavatel bude prvním uživatelem tohoto zařízení. Nesmí se jednat o repasované zařízení nebo zařízení, které již bylo používáno u jiných subjektů.

Součástí nabídky musí účastník učinit Přílohu č. 7 této zadávací dokumentace – Čestné prohlášení o splnění technických parametrů. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, přičemž nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů technického řešení.

3. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek zadavatele jsou podrobně vymezeny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Návrh smlouvy musí být učiněn součástí nabídky předložené účastníkem řízení. Ve smlouvě budou vyplněna pouze pole k úpravě vytyčena. Jakékoli další změny či úpravy nad vyznačený rámec nejsou povoleny a povedou k vyloučení účastníka z výběrového řízení. Závazný návrh smlouvy o plnění musí být datován a podepsán statutárním orgánem společnosti. Pokud by smlouva byla podepsaná zplnomocněnou osobou, musí být tato plná moc součástí nabídky účastníka řízení.

Registr

Při plnění smlouvy je dodavatel je povinen dodržovat požadavky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou majetku, požární ochranou, s ochranou životního prostředí, prevencí závažných havárií a další bezpečnostní požadavky, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/ nebo vnitřními předpisy zadavatele. Konkrétní seznam povinností vymezuje Registr bezpečnostních požadavků (dále jen Registr).

Dodavatel se zavazuje zajistit, že personál dodavatele i případného poddodavatele budou dodržovat a plnit povinnosti stanovené v Registru. Registr je uveřejněn na internetových stránkách https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/dokumenty/Registr_bezpecnostnich_pozadavku_2020-02-01.pdf.

Dodavatel podpisem smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými povinnostmi Registru seznámil. Zadavatel je oprávněn přehodnocovat rizika a vyžadovat změny a úpravy bezpečnostních požadavků. Pokud při plnění smlouvy bude Registr aktualizován, o každé takové změně je zadavatel povinen dodavatele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.

V případě porušení povinností stanovených v Registru je zadavatel oprávněn ukládat dodavateli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.

Neexistence střetu zájmu podle zákona č. 159/2006 Sb.

Zadavatel v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění účinném ke dni zveřejnění zadávací dokumentace (dále jen "ZSZ"), a ust. § 37, požaduje, aby účastník, který je obchodní společností, prokázal, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, která je účastníkem výběrového řízení nebo poddodavatelem, prostřednictvím kterého tento účastník prokazuje kvalifikaci.

Tuto zadávací podmínku účastník výběrového řízení prokáže čestným prohlášením o neexistenci střetu zájmů, jehož vzor je přílohou č. 8 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Pro zamezení jakýmkoliv pochybnostem Zadavatel uvádí, že výše uvedenou zadávací podmínku je účastník povinen splňovat po celou dobu výběrového řízení.

4. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je účastník, který splní níže specifikované podmínky základní a profesní způsobilosti a technické a ekonomické kvalifikace.

Veškeré předkládané doklady postačuje doložit v prosté kopii, není-li u jednotlivých bodů uvedeno jinak, to vše s výjimkou čestných prohlášení a jiných dokladů vyhotovovaných samotným účastníkem pro účely tohoto výběrového řízení, které se dokládají v originále.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem v této Zadávací dokumentaci prostřednictvím jiných osob, a to ve smyslu § 83 ZZVZ.

Dodavatel je v takovém případě povinen ve své nabídce předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek Zadávací dokumentace je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Společná účast dodavatelů

Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více dodavatelů společně ve smyslu § 82 ZZVZ, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen samostatně prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Zbytek kvalifikace dle této zadávací dokumentace prokazují dodavatelé společně.

Toto ustanovení platí obdobně i pro nabídky podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby. Nabídka bude podepsána způsobem, který právně zavazuje všechny tyto dodavatele.

Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník (společník) společnosti odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů.

Nabídka bude obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni tito dodavatelé, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník (společník) bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení (společnosti) a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi společníky bude odpovědností vedoucího společníka.

Všichni dodavatelé budou takto smluvně zavázáni po celou dobu plnění veřejné zakázky, stejně jako po dobu trvání jiných závazků z ní vyplývajících, bude-li jejich nabídka zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější.



Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Stáří dokladů

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem vyhlášení výběrového řízení.

Další způsoby prokázání splnění kvalifikace

Předložení dokladu o zapsání dodavatele do seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného Ministerstvem pro místní rozvoj dle § 224 a násl. ZZVZ prokazuje dodavatel v souladu s § 226 ZZVZ splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, ve kterém pokrývá požadavky zadavatele.

Prokazování kvalifikace předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů se řídí § 233 a násl. ZZVZ. Kvalifikace, kterou nelze prokázat tímto certifikátem, musí být doložena způsobem a doklady uvedenými v ZZVZ a/nebo této Zadávací dokumentaci, přičemž souhrn předložené kombinace certifikátu a příslušných dokladů musí jednoznačně prokázat splnění všech kvalifikačních předpokladů dodavatelem.

Změny v kvalifikaci dodavatele

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového řízení ke změně kvalifikace účastníka výběrového řízení, je účastník výběrového řízení povinen v souladu s § 88 ZZVZ tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku výběrového řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

4.1 Základní způsobilost

Způsobilým **není** dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci¹, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku², vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu³ nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Další požadavky k základní způsobilosti

Ve vztahu k podmínce základní způsobilosti dále zadavatel upozorňuje na nutnost respektování těchto zákonných požadavků:

- Je-li dodavatelem **právníká osoba**, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat **tato právníká osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu**. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právníká osoba, musí podmínku

¹ Viz § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

² Viz § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

³ Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.

podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

- Účastní-li se zadávacího řízení **pobočka závodu**

a) **zahraniční právnické osoby**, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat **tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu**,

b) **české právnické osoby**, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat **osoby uvedené v § 74 odst. 2 Zákona a vedoucí pobočky závodu**.

Účastník prokáže splnění základní způsobilosti podpisem čestného prohlášení, které je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

4.2 Profesní způsobilost

Profesně způsobilý je účastník, který je zapsán v obchodním rejstříku (pokud je relevantní) a který je držitelem dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení) zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Za odpovídající oprávnění předmětu zakázky je považováno:

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Účastník prokáže splnění profesní způsobilosti předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců předem dnem zahájení výběrového řízení a předložením prosté kopie výpisu z živnostenského rejstříku.

4.3 Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje prokázání kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. b), c), d) a k) ZZVZ.

Seznam významných dodávek dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ

Dodavatel předloží seznam dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení.

Zadavatel požaduje předložení min. 10 dodávek, jejichž předmětem byla dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách nemovitostí, které jsou zapsány v katastru nemovitostí, přičemž předmětem plnění min. 1 z předložených dodávek bude dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách nemovitostí, které jsou zapsány v katastru nemovitostí o minimální velikosti 300 kWp a předmětem plnění min. 2 z předložených dodávek bude dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách nemovitostí, které jsou zapsány v katastru nemovitostí o minimální velikosti 90 kWp.

Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že zakázky není možné dokládat kumulativně. Dodavatel předloží min. 10 významných dodávek.

Seznam významných dodávek musí zahrnovat identifikaci objednatele (včetně uvedení kontaktní osoby, jejího telefonu a emailové adresy pro ověření reference), finanční hodnotu v Kč bez DPH, místo provádění dodávek, termín ukončení realizace dodávky, předmět a popis poskytnuté dodávky, ze kterého bude zřetelné splnění požadavků na významné dodávky.



Způsob prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu:

Dodavatel splní technický kvalifikační předpoklad předložením podepsaného seznamu referencí oprávněnou osobou (viz příloha č. 3).

Seznam realizačního týmu v souladu s §79 odst. 2 písm. c) ZZVZ

Dodavatel prokáže splnění kritéria kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ předložením seznamu členů realizačního týmu dle níže uvedených požadavků. Realizační tým musí tvořit min. 3 technici, z toho jeden na pozici vedoucího týmu.

- Min. 1 vedoucí týmu – osoba na pozici vedoucího týmu musí mít prokazatelnou praxi při realizaci fotovoltaických elektráren v délce min. 5 let a musí doložit účast na min. 5 zakázkách na instalaci fotovoltaických elektráren a min. 1 z realizovaných fotovoltaických elektráren musí být o min. výkonu 200 kWp.

Další požadavky:

odborná způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a to § 8 - pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu.

- Min. 2 technici – osoby s prokazatelnou praxi při realizaci fotovoltaických elektráren v délce min. 2 roky, každý z techniků musí doložit svoji účast na minimálně 3 zakázkách na instalaci fotovoltaických elektráren.
- Min. 1 z členů realizačního týmu prokáže kvalifikaci 26-014-H – elektromontér fotovoltaických systémů

Seznam členů realizačního týmu, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků na min. počet členů realizačního týmu. Seznam bude obsahovat min.:

- jména členů realizačního týmu,
- pracovní zařazení v rámci realizačního týmu,
- délku praxe jednotlivých pracovníků,
- počet dokladaných referenčních zakázek za každého člena realizačního týmu,
- seznam musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka.

Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci v souladu s §79 odst. 2 písm. d) ZZVZ

Zadavatel požaduje doložení vzdělání a odborné kvalifikace výše uvedených členů realizačního týmu v souladu s §79 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

Dodavatel prokáže splnění požadavků na vzdělání a odbornou kvalifikaci výše uvedených osob předložením:

- profesního životopisu, z něhož bude vyplývat splnění požadavků zadavatele (u referenční zkušenosti, je-li níže požadována, uvede dodavatel údaje, z nichž bude ověřitelné splnění požadavku, a to včetně kontaktních údajů na objednatel takové zakázky, doporučená forma životopisu je Europass, životopis bude podepsán členem týmu, za kterého je předkládán;
- údaj o tom, zda je osoba v pracovněprávním či jiném vztahu (v takovém případě uvede dodavatel v jakém) k dodavateli; a
- doklady, z nichž bude vyplývat splnění požadavků zadavatele na odbornou způsobilost osob (příslušné osvědčení/autorizace/oprávnění),
- souhlas se zapojením do veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že v případě, že poměr člena Realizačního týmu k dodavateli bude jiný než pracovněprávní, jedná se o poddodavatele, a dodavatel je povinen předložit doklady podle čl. 4 této zadávací dokumentace.



Popisy výrobků určených k dodání v souladu § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ

Pro splnění kvalifikace dle §79 odst. 2 písm. k) ZZVZ dodavatel předloží podrobný technický list nebo certifikát nebo technickou dokumentaci fotovoltaických panelů, střídačů a optimalizérů určených k dodání (vč. uvedení značky a typu), tzn. doklad, z něhož bude zřejmé naplnění minimálních požadavků zadavatele stanovených v čl. 2 této zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen prokazatelně doložit, že nabízené zboží splňuje minimální parametry požadované zadavatelem.

Účastník prokáže splnění technické kvalifikace předložením prosté kopie podrobného technického listu nebo certifikátu nebo technickou dokumentací technologie určené k dodání.

4.4 Ekonomická kvalifikace

Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby minimálně roční obrát dodavatele dosahoval 20.000.000,- Kč za 3 bezprostředně předcházející účetní období (v každém z těchto období).

Způsob prokázání je stanoven doložením výkazu zisků a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele – viz § 78 odst. 5 ZZVZ.

V případě, že dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obrátu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Účastník prokáže splnění ekonomické kvalifikace předložením výkazu zisku a ztrát za 3 bezprostředně předcházející účetní období.

5. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. Doba, po kterou jsou účastníci vázání obsahem nabídky – zadávací lhůta

Doba, po kterou jsou účastníci vázání obsahem nabídky, je stanovena na **120 dní** od data pro podání nabídek.

Jistota

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve smyslu § 41 ZZVZ.

Zadavatel stanovuje výši jistoty na peněžní částku 500.000,- Kč

Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou:

- a) složení peněžní částky na účet zadavatele, nebo
- b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele.

Jistota poskytnutá formou peněžní částky

V případě poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele musí být peněžní jistota nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek připsána na účet zadavatele.

Číslo účtu zadavatele: 11902931

Kód banky: 0100

Název banky: Komerční banka, a.s.

Variabilní symbol: IČO účastníka

Specifický symbol: 60193531

Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty sdělením údajů o provedené platbě zadavateli.

Jistota poskytnutá formou bankovní záruky nebo pojištění záruky

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky musí záruční listina obsahovat závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu. Platnost bankovní záruky nesmí být kratší než doba předpokládané délky zadávací lhůty, tj. minimálně 120 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

Bude-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je účastník zadávacího řízení a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Platnost pojistné smlouvy nesmí být kratší než doba předpokládané délky zadávací lhůty, tj. minimálně 120 dnů od konce lhůty pro podání nabídek. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ pojistné plnění.

Poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky prokáže účastník zadávacího řízení předložením originálu záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů) nebo písemného prohlášení pojistitele v nabídce.

Právo zadavatele na plnění z jistoty

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 ZZVZ nebo § 124 odst. 2 ZZVZ.

Vrácení jistoty

Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele

a) po uplynutí zadávací lhůty, nebo

b) poté, co účastníku zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována v CZK.

Nabídková cena bude zpracována v CZK v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH, a nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy předloženým účastníkem.

Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému, kvalitnímu a bezvadnému plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat (případně, že ji lze navyšovat pouze při zákonné změně sazby DPH).

Nabídková cena bude zpracována v závazné struktuře dle výkazu výměr, který je uveden v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. Celková nabídková cena veřejné zakázky bude vypočtena jako součet jednotlivých položek výše uvedené tabulky. Účastníci výběrového řízení v plné míře odpovídají za provedení součtu jednotlivých položek nabídkové ceny dle požadavků zadavatele. Jednotlivé položky nabídkové ceny budou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné.

Podkladem pro zpracování celkové nabídkové ceny je zadávací dokumentace a dále všechny její přílohy. Požadavky na celkovou nabídkovou cenu jsou stanoveny tak, aby dodavatelé mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky.

Nabídková cena bude cenou maximální a konečnou. Nabídková cena bude překročitelná pouze v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Pokud účastník uvede u některé položky výkazu výměr hodnotu „0“ (nula) nebo některou z položek nevyplní, uvede v nabídce z jakého důvodu tak učinil a jak hodlá zabezpečit práce, dodávky nebo služby, u kterých uvedl hodnotu „0“ (nula) nebo které nevyplnil. Pro zachování porovnatelnosti nabídek nejsou účastníci oprávněni v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr žádné položky doplňovat, upravovat či vzájemně slučovat.

Zadavatel s odkazem na § 48 odst. 4 ZZVZ upozorňuje dodavatele, že může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud jeho

nabídka bude obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebude účastníkem výběrového řízení zdůvodněna.

8. Požadavky na zpracování a obsah nabídky

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být podány v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) zákona **pouze elektronicky** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupným na: <https://zakazky.ceproas.cz/> (dále jen "E-ZAK").

Veškeré úkony dodavatele musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Nabídku dodavatel podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, podrobné instrukce o tomto nástroji nalezne v aktuální verzi v příručce pod odkazem Podrobné instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje v "Uživatelské příručce pro dodavatele", která je dostupná na <https://zakazky.ceproas.cz/>

Zadavatel upozorňuje, že bez elektronického podpisu není možné podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK lze nalézt na <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>

Atestovaný elektronický nástroj E-ZAK zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek.

Dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje v českém či slovenském jazyce předloží zadavateli všechny dokumenty, které mají být součástí nabídky účastníka.

Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace/způsobilosti dodavatele je dodavatel povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami.

Nabídka musí být na titulní straně označena názvem veřejné zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání dodavatele – účastníka výběrového řízení.

Nabídka bude předložena v českém jazyce nebo slovenském jazyce.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Nabídka musí být podána v písemné formě, a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel, případně ve formátu * pdf.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že dodavatel, který podal nabídku k této zakázce, nesmí být zároveň osobou, prostřednictvím níž jiný dodavatel prokazuje v tomto řízení kvalifikaci/způsobilost.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Nabídka bude obsahovat:

1. Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace)
2. Obsah nabídky
3. Dokumenty, popisující vlastní předmět zakázky a další atributy nabízené dodávky (prospekty, fotografie, technický popis, atd.), ze kterých bude zřejmé splnění předmětu zadání
4. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle kapitoly 4
 - čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 této zadávací dokumentace)
 - výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku



- seznam významných zakázek (příloha č. 3 této zadávací dokumentace)
 - seznam členů realizačního týmu, životopisy, osvědčení, kvalifikace
 - popisy výrobků určených k dodání
 - výkazy zisku a ztrát
5. Návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4) podepsaný oprávněnou osobou jednat za účastníka v souladu s bodem 3 této zadávací dokumentace
 6. Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 6)
 7. Soupis poddodavatelů, viz kapitola 13 této zadávací dokumentace
 8. Plná moc, pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné dle obchodního rejstříku
 9. Smlouva v případě společné účasti dodavatelů, viz kapitola 13 této zadávací dokumentace
 10. Doklad o poskytnutí jistoty, viz kapitola 6 této zadávací dokumentace
 11. Podepsaná příloha č. 7: Čestné prohlášení o splnění technických parametrů
 12. Podepsaná příloha č. 8: Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů
 13. Případné další požadované dokumenty, které nezle zahrnout pod žádnou z kategorií uvedených v obsahu nabídky

9. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotícím kritériem je:

- | | |
|-------------------------------|-----|
| 1. Nabídková cena: | 80% |
| 2. Délka záruky na FV panely: | 20% |

Nabídková cena:

Hodnotí se cena v Kč bez DPH. Nabídky se budou hodnotit poměrem nejvýhodnější nabídka/ hodnocená nabídka. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude přidělena bodová hodnota vynásobená počtem procent přidělených kritériu.

Délka záruky na FV panely:

Hodnotí se délka záruční doby v letech. Minimální délka záruční doby je stanovena na 15 let, maximální délka záruční doby, nad jejíž hranici již nebude nabídnutá záruka více zvýhodněna, je 25 let. Zadavatel upozorňuje, že nedodržení minimální délky záruční doby povede k vyloučení účastníka z výběrového řízení. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejdelší délkou záruční doby. Nabídky se budou hodnotit poměrem hodnocená nabídka/nejvýhodnější nabídka. Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude přidělena bodová hodnota vynásobená počtem procent přidělených kritériu.

Vzorec pro výpočet celkové výhodnosti nabídky:

$$V = n_1/h_1 * 80 + h_2/n_2 * 20$$

kde: V je celková výhodnost nabídky

h je hodnota hodnocené nabídky

n je hodnota nejvýhodnější nabídky

1 a 2 jsou čísla kritérií



Kvantitativní údaje rozhodné pro hodnocení nabídky uvede účastník na krycí list nabídky (příloha č. 1 této zadávací dokumentace).

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na profilu zadavatele stejným způsobem, jakým došlo k uveřejnění.

10. Termíny a kontakty

Lhůta pro podání nabídek:	17. 5. 2021 v 10:00 hod
Datum otevírání obálek:	ihned po skončení lhůty pro podání nabídek
Adresa pro podání nabídek:	https://zakazky.ceproas.cz/
Adresa otevírání obálek:	https://zakazky.ceproas.cz/
Kontaktní osoba zadavatele:	Dominika Kutílková mob.: + 420 774 952 525 e-mail: kutilkova@pureventures.cz

Otevíráním obálek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s § 109 ZZVZ.

Elektronický nástroj E-ZAK

a) Veškeré úkony v rámci výběrového řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu výběrového řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.

b) Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.

c) Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

d) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

e) Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na: <https://zakazky.ceproas.cz/>

11. Dodatečné informace

Účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.



Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.

Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě dle předchozího odstavce, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění lhůty dle předchozího odstavce.

Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek bude zadavateli doručena elektronicky v písemné podobě prostřednictvím elektronického nástroje: <https://zakazky.ceproas.cz/>

nebo emailovou formou na kontaktní osobu zadavatele. Je umožněn pouze elektronický způsob komunikace, žádný jiný způsob (např.: tel., poštou) nebude akceptován.

Za komunikaci ve věci dodatečných informací je zodpovědná pouze kontaktní osoba pověřená Zadavatelem:

Dominika Kutílková
mob.: + 420 774 952 525
e-mail: kutilkova@pureventures.cz

12. Prohlídka místa plnění

Kontaktní osoba prohlídky místa plnění:

Ing. Petr Lux
mob: +420 737 210 742
e-mail: petr.lux@ceproas.cz

Prohlídka místa plnění proběhne v termínech: **23. 4. 2021 v 9:00 hod. a 5. 5. 2021 v 9:00 hod.**

Adresa prohlídky místa plnění: Areál skladu ČEPRO, a.s.; Hněvice 62, 411 08 Štětí, Hněvice

Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů s místem budoucího plnění a jeho stávajícími technickými a provozními parametry. Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz výhradně způsobem ve formě žádosti o dodatečné informace, a to postupem stanoveným touto zadávací dokumentací.

Prohlídky místa plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti účastníků zúčastnit nejvýše 2 zástupci dodavatele.

13. Poddodavatelé

V případě, že účastník hodlá plnit zakázku prostřednictvím poddodavatelů, požaduje zadavatel předložení seznamu poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Seznam poddodavatelů

Účastník výběrového řízení v nabídce v příslušné příloze návrhu smlouvy předloží seznam poddodavatelů s uvedením jejich identifikačních údajů a specifikací, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Společná účast dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů ve výběrovém řízení bude v nabídce předložena smlouva uzavřená dodavateli, z níž bude vyplývat, že všichni dodavatelé podávající společnou nabídku nesou odpovědnost za plnění veřejné zakázky společně a nerozdílně. Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, uvedou v krycím listu nabídky osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto dodavatele při styku se zadavatelem v průběhu výběrového řízení.



14. Další podmínky zadavatele

- a) Zadavatel nepřiznává účastníkovi právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se účastník může o veřejnou zakázku ucházet.
- b) Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem.
- c) Zadavatel může na základě mimořádně nízké nabídkové ceny účastníka vyloučit z výběrového řízení.
- d) Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je účastník osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- e) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
- f) Podáním nabídky účastník plně akceptuje všechny podmínky a požadavky stanovené v této zadávací dokumentaci a bere na vědomí, že tyto budou následně ukotveny ve smlouvě, která bude uzavřena s vybraným účastníkem.
- g) Účastník podáním nabídky bere na vědomí a je seznámen s tím, že předmět plnění veřejné zakázky bude financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OPPIK). V případě, že zadavateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu v rámci OPPIK, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má zadavatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy.
- h) Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- i) Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako účastník výběrového řízení více než jednou. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci.
- j) Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.
- k) Náklady účastníků zadávacího řízení spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
- l) Nabídky nebudou účastníkům výběrového řízení vráceny a zůstávají majetkem zadavatele, neboť zadavatel je povinen originály nabídek účastníků výběrového řízení archivovat v souladu a dle platné legislativy.
- m) Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka doručená po lhůtě pro podání nabídek se nepovažuje za podanou a v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží.

15. Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č. 1: Krycí list nabídky
- Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
- Příloha č. 3: Seznam referenčních zakázek
- Příloha č. 4: Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 5: Projektová dokumentace
- Příloha č. 6: Výkaz výměr
- Příloha č. 7: Čestné prohlášení o splnění technických parametrů
- Příloha č. 8: Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

V Praze dne 16. 4. 2021

.....
razítko a podpis osoby zplnomocněné k výkonu zadavatelských činností



Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku „Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice“

ÚČASTNÍK (obchodní firma nebo název)			
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)			
Právní forma			
Identifikační číslo			
Daňové identifikační číslo			
Kontaktní osoba			
Telefon			
Email			
Bankovní spojení			
Číslo účtu			
<u>Hodnotící kritérium</u>	Výše hodnotícího kritéria dle nabídky		
Nabídková cena v Kč	Bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Délka záruky na FV panely			

V..... dne

.....
Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka



Příloha č. 2

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

pro veřejnou zakázku „Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice“

Účastník (obchodní název):

Adresa, sídlo, místo podnikání:

IČ:

Jméno oprávněné osoby:

Čestně prohlašuji, že účastník

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci⁴, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku⁵, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu⁶ nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Další požadavky k základní způsobilosti

Ve vztahu k podmínce základní způsobilosti dle zadavatele upozorňuje na nutnost respektování těchto zákonných požadavků:

- Je-li dodavatelem **právnícká osoba**, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat **tato právnícká osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu**. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnícká osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat:
 - a) tato právnícká osoba,
 - b) každý člen statutárního orgánu této právnícké osoby a
 - c) osoba zastupující tuto právníckou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
- Účastní-li se zadávacího řízení **pobočka závodu**
 - a) **zahraniční právnícké osoby**, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat **tato právnícká osoba a vedoucí pobočky závodu**,
 - b) **české právnícké osoby**, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) Zákona splňovat **osoby uvedené v § 74 odst. 2 Zákona a vedoucí pobočky závodu**.

V..... dne

Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka

⁴ Viz § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

⁵ Viz § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

⁶ Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů.



Příloha č. 3

SEZNAM REFERENČNÍCH ZAKÁZEK

pro veřejnou zakázku „Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice“

Společnost, jednající prostřednictvím svých jednatelů, tímto čestně prohlašuje, že realizovala v posledních třech letech následující významné zakázky:

Předmět služby a místo plnění + popis		Identifikace objednatele a kontaktní osoba	Cena zakázky v Kč bez DPH	Termín ukončení realizace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

9				
10				

V..... dne.....

.....

Razítko, jméno a podpis statutárního zástupce účastníka



Příloha č. 8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMU

pro veřejnou zakázku „Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice“

Obchodní firma/Název/Jméno a příjmení:

IČO:

DIČ:

Sídlo/Bydliště:

Zápis v OR:

Zastoupen:

(dále jen „Dodavatel“)

Pro účely uzavření smlouvy ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem „Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. - Hněvice“, vyhlášené zadavatelem ČEPRO, a.s., IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále jen „Zadavatel“).

dodavatel čestně prohlašuje, že

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v účinném znění (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V..... dne

Podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka