


LEGENDA

- Zájemové objekty
- SO 01 - Instalace FVE 1 o výkonu 124,44 kWp na jižní straně budovy č. 700/1 - Sklad a výdej olejů
- SO 02 - Instalace FVE 2 o výkonu 124,44 kWp na severní straně budovy č. 700/1 - Sklad a výdej olejů
- SO 03 - Instalace systému akumulace elektřiny o jmenovité kapacitě 107,52 kWh,
SO 04 - Komplexní řídicí systém pro řízení spotřeby a akumulaci elektřiny
- IO 01 - Propoj mezi kotelnou a budovou č. 700/1 - Sklad a výdej olejů
- Hranice pozemků ve vlastnictví ČEPRO, a.s.
- Kabel 1-CYKY 3x70+35

Mstětice

Kraj: Středočeský Katastrální území: 792764
Okres: Praha - východ GPS Souřadnice: 50.4414303N, 14.3500142E



Klient:	ČEPRO, a.s.		Formát:	A3	Číslo výkresu:	S002/5
Stavba:	Instalace FVE s akumulací pro vlastní spotřebu elektřiny ve společnosti ČEPRO, a.s. v areálu Mstětice					
Část:	SO 02 - Instalace FVE 2 o výkonu 124,44 kWp na severní straně budovy č. 700/1 - Sklad a výdej olejů		Datum:	10/2020	Měřítko:	1:2000
Název výkresu:	Vyvedení výkonu nově instalované FVE		Typ:	DPS	Archiv:	-
Funkce:	Jméno a příjmení:		Podpis:			
Projektoval:	Ing. Václav Kučera		<div><div>YOUNG4ENERGY</div><div>Ostrava - Mariánské hory Korunní 595/76 PSČ 709 00</div></div>			
Kreslil:	Ing. Jan Mendrygal					
Kreslil:	Bc. Lukáš Havlíček					
Kreslil:	David Heneš					
Kontroloval:	Ing. Václav Kučera					