

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. S 14292/US-38453/2020-SŽ-OŘ

PHA-OPS

Listů/příloh 1/1

Vyřizuje

Martin Kubeček

Telefon

+420 972 224 613

Mobil

+420 601 367 920

E-mail

KubecekM@spravazeleznic.cz

Datum

21. října 2020

YOUNG4ENERGY s.r.o.

Korunní 595/76

709 00 Ostrava

**Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace
ke společnému územnímu a stavebnímu řízení**

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ), Oblastní ředitelství Praha (dále jen OŘ Praha), podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění toto:

Souhrnné stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení a realizaci stavby**Pro stavbu:**

Název stavby	Instalace FVE s akumulací pro vlastní spotřebu elektřiny ve společnosti ČEPRO, a.s. v areálu Mstětice
Místo stavby	Pozemky parc. č. st.214, st.215, st.216, st.217, st.203 a 161/1 a další v katastrálním území Mstětice
Trať	Lysá nad Labem - Praha-Vysočany, v žkm 13,265 - 13,420 vpravo tratě, ve vzdálenosti 70 m a více (měřeno kolmo od osy nejbližší koleje)
TÚDÚ	082104
Žadatel	YOUNG4ENERGY s.r.o., Korunní 595/76, 709 00, Ostrava
Stavebník / Investor	Čepro a.s., Dělnická 12, 170 04, Praha 7

Jedná se o instalaci FVE na střechách stávajících budov.

V území dotčeném stavbou se **nenacházejí** inženýrské sítě a zařízení v majetku SŽ.

Stavba se nachází **mimo ochranné pásmo dráhy, mimo pozemky v právu hospodařit pro SŽ.**

Toto souhrnné stanovisko se vydává pro účely řízení u místně příslušného stavebního úřadu, pro vydání rozhodnutí/povolení a k realizaci stavby, a to za níže uvedených podmínek.

SŽ se stavbou situovanou mimo ochranné pásmo dráhy**s o u h l a s í .**

Upozorňujeme, že přilehlá železniční trať je elektrifikovaná stejnosměrnou trakční soustavou o napětí 3000 V s možností vzniku bludných proudů a na související povinnosti vyplývající z ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách; **veškeré inženýrské sítě a zařízení uložená v zemi musí být opatřeny účinnou protikorozní ochranou nebo musí být zhotoveny z materiálů nepodléhajících korozi**. Doporučujeme konzultaci se SŽ, Centrem telematiky a diagnostiky, Specializované středisko diagnostiky korozních vlivů, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9, kontakty: Ing. Jan Matouš, tel.: 972 228 747, 602 766 220, e-mail: MatousJ@spravazeleznic.cz, nebo Ing. Michal Svoboda, tel.: 972 228 749, 724 500 145, e-mail: SvobodaMi@spravazeleznic.cz.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace stavby a **platí 2 roky ode dne vydání**.

Není nutné nás dále obesílat ohledně této věci. SŽ nemá námitek proti povolení a realizaci stavby v místě dle předložené situace.

Toto souhrnné stanovisko se týká předmětné stavby pouze v rozsahu předložené dokumentace. Případné změny, které by zasáhly do ochranného pásma/obvodu dráhy, do pozemků anebo do zařízení v majetku SŽ, je nutné OŘ Praha předložit k projednání.

Pro případné další žádosti a/nebo jiná podání týkající se předmětné stavby bychom Vás rádi požádali, abyste uváděli číslo jednací tohoto souhrnného stanoviska pro naši rychlejší orientaci k uvedenému záměru.

Libor Škvára v. r.
náměstek ředitele pro techniku

Za správnost
Martin Kubeček

Přílohy

1. Situace

1 x A4

Ověřovací doložka konverze dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem **1181384**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Ověřující osoba: **Martin KUBEČEK**

Vystavil: **Správa železnic, státní organizace**

Datum: **27.10.2020 07:19:46**



92833ef1-ee81-4d0a-b6b8-84a690a74e2c