

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	ČEPRO, a.s.
Se sídlem:	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ:	60193531
Název veřejné zakázky:	Pořízení fotovoltaického systému pro společnost ČEPRO, a.s. – Hněvice
Zakázka č.:	106/21/OCN

jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 11. 5. 2021 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

V ZD je požadována černá barva rámu fotovoltaického panelu. Je nutno tento požadavek dodržet, když barva rámu nemá na funkci ani životnost vliv?

Odpověď č. 1:

Materiál a barvu rámu fotovoltaického panelu je možné zaměnit za jinou odpovídající variantu s tím, že je nutné zvážit estetické hledisko.

Dotaz č. 2:

Je možné změnit výkon fotovoltaického modulu za dodržení celkového výkonu FVE? Záměnou modulů za výkonnější dojde ke snížení počtu spojovacích a propojovacích bodů, které jak víme jsou v průběhu času potencionálním zdrojem problému.

Odpověď č. 2:

V zadávací dokumentaci přesněji v části Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace a v příloze č. 7 – Čestné prohlášení o splnění technických parametrů je jasně specifikován nominální výkon fotovoltaického panelu. Výkon jednoho fotovoltaického panelu je tedy pevně dán výše uvedenými dokumenty a není možné zvolit jiný výkon panelu.

Dotaz č. 3:

V ZD je uveden maximální rozměr panelu bez jakékoliv tolerance. Je možné použít i panely jiného rozměru?

Odpověď č. 3:

V zadávací dokumentaci přesněji v části Předmět plnění veřejné zakázky a jeho specifikace a v příloze č. 7 – Čestné prohlášení o splnění technických parametrů je jasně specifikován maximální rozměr fotovoltaického panelu. Na základě těchto skutečností jasně vyplývá, že je možno použít panely menšího rozměru ne však většího.

Dotaz č. 4:

V ZD je striktně uveden požadavek na konektoru QC.4 je možno použít i moduly s konektorem MC.

Odpověď č. 4:

Konektory fotovoltaických panelů musí být kompatibilní s další technologií (optimizéry, střídače a podobně), kterou účastník nabízí. V případě, že budou fotovoltaické panely s konektory typu MC kompatibilní s dříve uvedenou další navazující technologií FVE je možné nahradit konektory QC.4 za konektory typu MC.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.

V Praze dne 13. 5. 2021

ČEPRO, a.s.
Pure Ventures, s.r.o.
na základě plné moci
Dominika Kutílková