

POVELY
f23SPG100 100% jmenovitého výkonu
f23SPG060 60% jmenovitého výkonu
f23SPG030 30% jmenovitého výkonu
f23SPG000 0% jmenovitého výkonu

SIGNALIZACE
f33KMx stykač KM1(2,3,4) střídače INV 01(02,03,04) vypnut
f43KMx stykač KM1(2,3,4) střídače INV 01(02,03,04) zapnut
f43SPG100 100% jmenovitého výkonu – signalizace
f43SPG060 60% jmenovitého výkonu – signalizace
f43SPG030 30% jmenovitého výkonu – signalizace
f43SPG000 0% jmenovitého výkonu – signalizace
H100NAT.x působení ochrany F35.1(2,3,4) střídače INV 01(02,03,04)

LEGENDA PŘENOSU
METALICKÝ KABEL BINÁRNÍCH POVELŮ A SIGNALIZACE
METALICKÁ DATOVÁ SBĚRNICE RS485
BEZDRÁTOVÝ PŘENOS Wi-Fi

LEGENDA ZAŘÍZENÍ
ZAŘÍZENÍ PRO DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ ČEZ (ELVAC RTU7)
INVERTORY FVS
OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ

ATLANTIS MANAGEMENT

Vypracoval	:	Ing. Aleš Procházka
Zodpovědný projektant	:	Ing. Aleš Procházka
Hlavní inženýr projektu	:	Ing. Miroslav CALDA
Investor	:	ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

AKCE : FVE na střechách objektů – dispečer. řízení
SKLAD TŘEMOŠNÁ, ČEPRO a.s.

Datum : listopad 2020
Měřítko : --
Číslo zak. :

VÝKRES : DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ
PŘENOS INFORMACÍ A MĚŘENÍ

Insert :
Kopie :

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

ČÍSLO VÝKRESU
D–01