

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	Pořízení software pro řízení operací s PHM
Ev. č. zakázky	Z2021- 019262
Druh ZŘ	Nadlimitní otevřené
Ev. č. zadavatele	114/21/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 8.7.2021 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel v zákonem stanovené lhůtě následující odpovědi.

<u>Dotaz č. 1</u>	TAS společnosti Honeywell využívá jako databázovou platformu MS SQL server. Prosím o potvrzení, že tato platforma je akceptovatelná.
<u>Odpověď zadavatele na dotaz č. 1</u>	TAS musí využívat databázovou platformu Oracle. Zadavatel disponuje licencemi Oracle, a využívá je pro další související aplikace architektury informačních systémů ČEPRO. Případné využívání jiných databází by pro zadavatele znamenalo zbytečné dodatečné náklady zejména na pořízení licencí, provedení migrace a zajištění náboru nových zaměstnanců či zaškolení stávajících pracovníků správy ICT (ČEPRO provádí vlastní správu databází) a databází na jinou technologii, než na kterou mají v současné době kvalifikaci. Jako řádný hospodář chce zadavatel eliminovat jakékoliv nadbytečné náklady.

<u>Dotaz č. 2</u>	Jaký je prosím počet plnicích lávek na jednotlivých terminálech, na kterých má být TAS software nasazen. Jaký je počet plnicích míst na jednotlivých lávkách.
<u>Odpověď zadavatele na dotaz č. 2</u>	Na každém terminále máme jeden objekt výdejních lávek na kterých jsou výdejní místa (tzv. stopy). Tyto výdejní místa pak mají více plnicích ramen. Výjimkou je sklad Hněvice kde jsou dva objekty výdejních lávek, viz níže. Bělčice: 1 výdejní stopa – 2 plnicí ramena Cerekvice: 3 výdejní stopy – 7 plnicích ramen Hájek: 1 výdejní stopa – 1 plnicí rameno Hněvice:

	Lávky 194 – 3 výdejní stopy - 8 plnicích ramen Lávky 195 – 1 výdejní stopa – 2 výdejní ramena Klobouky: 1 výdejní stopa – 2 plnicí ramena Loukov: 4 výdejní stopy – 16 plnicích ramen Mstětice: 3 výdejní stopy – 7 plnicích ramen Sedlnice: 3 výdejní stopy – 9 plnicích ramen Smyslov: 2 výdejní stopy – 9 plnicích ramen Střelice: 5 výdejních stop – 15 plnicích ramen Šlapanov 2 výdejní stopy – 9 plnicích ramen Třemošná 2 výdejní stopy – 9 plnicích ramen Včelná 2 výdejní stopy – 7 plnicích ramen
--	---

<u>Dotaz č. 3</u>	Jaký typ čipových karet / čteček Vaše společnost využívá pro identifikaci řidičů.
<u>Odpověď zadavatele na dotaz č. 3</u>	Aktuálně se používají karty OKsmart 3 Gemalto TOP HM GX4 Mifare1K (ID Core 11). Do budoucna se uvažuje o přechod na karty na IDPrime MD 830 B FIPS 140-2 Level 3. Aktuálně se používá čtečka čipových karet OMNIKEY 5422.

<u>Dotaz č. 4</u>	Jakou verzi zařízení Accuload Vaše společnost využívá na jednotlivých terminálech. Jsou verze prosím stejné na všech terminálech?
<u>Odpověď zadavatele na dotaz č. 4</u>	K dnešnímu dni používáme Accuload III a Accuload II (Včelná), Accuload II je v plánu na skladě Včelná měnit za Accuload III.

<u>Dotaz č. 5</u>	Jaký typ SCADA systému je použit na jednotlivých terminálech, kde má být TAS nasazen. Je SCADA systém stejný na všech terminálech, na kterých má být TAS nasazen?
<u>Odpověď zadavatele na dotaz č. 5</u>	Bělčice: Schneider Electric ClearSCADA 2017 Cerekvice: Schneider Electric SCADA Expert ClearSCADA 2015 R1.1 Hájek: Schneider Electric ClearSCADA 2017 Hněvice: Schneider Electric SCADA Expert ClearSCADA 2013 R2.1

	Klobouky: Schneider Electric ClearSCADA 2017 R2 Loukov: Schneider Electric SCADA Expert ClearSCADA 2013 R1.2 Mstětice: Schneider Electric SCADA Expert ClearSCADA 2013 R2.1 Sedlnice: Schneider Electric ClearSCADA 2017 R3 Šlapanov: SCX 6.69 r2.2 Smyslov: Schneider Electric SCADA Expert ClearSCADA 2013 R1.2 Střelice: Schneider Electric SCADA Expert ClearSCADA 2013 R2.1 Třemošná: Schneider Electric SCADA Expert ClearSCADA 2015 R1.1 Včelná: Schneider Electric SCADA Expert ClearSCADA 2015 R1.1
--	---

<u>Dotaz č. 6</u>	Bude do systému TAS vyžadován přístup třetích stran mimo společnost ČEPRO.
<u>Odpověď</u> <u>zadavatele na</u> <u>dotaz č. 6</u>	Ne.

<u>Dotaz č. 7</u>	Kolik nádrží je na jednotlivých terminálech, kde má být systém TAS nasazen.
<u>Odpověď</u> <u>zadavatele na</u> <u>dotaz č. 7</u>	Uvádíme orientační počet: Bělčice – 16 nádrží Cerekvice – 41 nádrží Hájek – 16 nádrží Hněvice -55 nádrží Klobouky – 8 nádrží Loukov – 43 nádrží Mstětice – 18 nádrží Sedlnice – 16 nádrží Smyslov – 37 nádrží Střelice – 30 nádrží Šlapanov – 65 nádrží Třemošná – 25 nádrží Včelná – 15 nádrží

<u>Dotaz č. 8</u>	Je integrace – interface pro stávající systémy společnosti ČEPRO ERP/MARS/SAP/EMCS vyžadován jen na úrovni centrálního systému nebo také na úrovni systémů jednotlivých terminálů?
<u>Odpověď</u> <u>zadavatele na</u> <u>dotaz č. 8</u>	Pouze na úrovni centrálního systému.

<u>Dotaz č. 9</u>	Kolik produktů je nutné integrovat do systému TAS pro každý jeden terminál.
<u>Odpověď</u> <u>zadavatele na</u> <u>dotaz č. 9</u>	Řádově se jedná o desítky produktů.

<u>Dotaz č. 10</u>	Můžete prosím potvrdit, že workflow, které máte nastavené je totožné pro všechny terminály, kde má být TAS nasazen. Prosím o potvrzení předpokladu, že systém TAS bude po terminálech rozdílný zejména v počtu produktů, nádrží, lávek, uživatelů, nikoliv ve workflow.
<u>Odpověď</u> <u>zadavatele na</u> <u>dotaz č. 10</u>	Ano, workflow je totožné. Ano, předpoklad o rozdílnosti v počtu produktů, nádrží, lávek a uživatelů je správný.

<u>Dotaz č. 11</u>	Prosíme o potvrzení, že jeden řidič může mít přístup na více terminálů.
<u>Odpověď</u> <u>zadavatele na</u> <u>dotaz č. 11</u>	Ano, potvrzujeme.

<u>Dotaz č. 12</u>	Jaký je prosím očekávaný počet cisteren odbavených na jednotlivých terminálech (Min / Max).
<u>Odpověď</u> <u>zadavatele na</u> <u>dotaz č. 12</u>	Nejvytíženější sklady (Loukov, Střelice, Třemošná) odbavují v průměru 200 cisteren denně. Méně vytížené (např. Klobouky) odbavují v průměru 15 cisteren denně.

<u>Dotaz č. 13</u>	Prosím o potvrzení, že na všech terminálech je trvale přítomna obsluha terminálu.
<u>Odpověď</u> <u>zadavatele na</u> <u>dotaz č. 13</u>	Ano, potvrzujeme.

<u>Dotaz č. 14</u>	Je prosím možné posunout termín odevzdání nabídky do 30. 07. 2021. S ohledem na fakt, že je Vaše technologie TAS, která má být nahrazená je pro naši společnost neznámá, nám posunutí termínu umožní preciznější vyhotovení naší nabídky. Děkuji za Vám za zvážení této žádosti.
<u>Odpověď zadavatele na dotaz č. 14</u>	Termín pro podání nabídky zůstává beze změny, tedy 20.7.2021 do 10 hodin.

V Praze dne 9. 7. 2021

Lenka Hošková
Oddělení centrálního nákupu