ADRESY HLDÁNÍ VŘPÁDKŮ PŘÍDAVNÉHO ZDROJE
131.300/2-01, HS 334 –pouzdro nadjezdí 230V zdroje Z1.6
131.300/2-02, HS 335 –pouzdro oumuřované zdroje Z1.6

LEGENDA

Z1.6	přívody zdravotní zóny] 230V/24VSA v nástěnném kovovém krytu včetně ovládačů
	tlačítkový hlásič požáru s porušitelním krytem
	automatický optický kouřový hlásič požáru se zajištěným krytím o vyhříváním
	nástěnné propojovací skříně z plastické hmoty
R1.5	nástěnné rozvodná skříně z plastické hmoty s kompenzací EPS (1koppler)
	sdělovací stíněný kabel J–Y(St)Y 2x2x0,8mm
	nástěnné stíněný kabel J–H(St)H 2x2x0,8mm
	sdělovací stíněný kabel JE–H(St)H 2x2x0,8mm
	slouží kabel linkání při požáru 1–OHKE–V 2x2,5mm2
	slouží kabel CYKY 2x2,5mm2

Z1.6 (230)
131.300/2
R1.5
131.321/1
131.321/2
131.322/1
131.322/2
131.322/3
131.322/4
131.322/5
131.322/6
131.322/7
131.322/8
131.322/9
131.322/10
131.322/11
131.322/12
131.322/13
131.322/14
131.322/15
131.322/16
131.322/17
131.322/18
131.310/1
131.310/2
transformér 4/2
J–Y(St)Y 2x2x0,8
JE–H(St)H 2x2x0,8
CYKY 2x2,5
1–OHKE–V 2x2,5

Anschaltung Meldeleitung

Typ: MAGO 243-204 (0 25 - 1,0 mm)
MAGO 273-104 (0 75 - 2,5 mm²)

24V AC/DC

1	5.3.2021	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	P. MAZA	Ing. Jiří Novák	Ing. Petr Svoboda
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NÁVRH	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL

HLAVNÍ

ČÉPRO, a.s.
PRAHA

SKLAD NHELVICE

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

ZAKÁZKA: 119240070P

SO 620 – PODZEMNÍ ULOŽIŠTĚ PHL

ROZMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ + LEGENDA

VYHOTOVIL: VYHOTOVIL: ČÍSLO LISTU: 21

ČÉPRO, a.s., DLOUHÁ 213/12, 110 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE

NAVRHOVAL:	F. PAVLÍČEK	MĚŘÍTKO:	1:100
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Novák	ČÍSLO LISTU:	21
PROJEKTOVAL:	P. MAZA	ČÍSLO ZAK.:	1044
KRESLIL:	P. MAZA	STUPEŇ:	DPS

1	5.3.2021	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	P. MAZA	Ing. Jiří Novák	Ing. Petr Svoboda
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NÁVRH	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000-4-41 čl.2 + Z1, Z2, Z3 A ČI.
PRO ČSTŘEDNÍ EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTÍM
PRO PŘÍRAVNÉ ZDROJE EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTÍM
PRO OSTATNÍ PŘÍVKY EPS – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTÍM, POLOHOU
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ EPS: 12V, 24V DC

XXX XXX/X-XX	
	čtyřmístný číselný kód zařízení
	označení (X) nebo výrobu
	pořadové číslo modulu (volitelné)
	označení druhu ve skupině
	číslo skupiny

HS XXX	číslo skupiny
	hodnocená skupina na výstupu koppleru
VBS XXX	
	výstupní řídicí skupina
	číslo skupiny