



- Pozn. – podle druhu provozu a vnějších vlivů je činitel prostředí v prostorách skladu s instalovaným systémem EPS stanoven dle ČSN v "Protokolech o určení vnějších vlivů", jež jsou uloženy u investora ČEPRO, a.s. Praha
- Pozn. – prostory v objektech skladu s instalovanou EPS nevypsané v protokolech mají stanovenou prostředí dle ČSN 332000–1 ed.2 + Z1 a ČSN 332000–5–51 ed.3 + Z1, Z2 a 0 jako prostory normální (bezpečné)
- Pozn. – výška osazení jednotlivých komponentů EPS:
- tlačítkový hlásič požáru –na stěně horní hranou ve výšce 1400mm nad terénem
 - automatický hlásič požáru –na stropě objektu
 - nástěnná propojovací krabice –na stěně horní hranou ve výšce 200mm pod stropem
- Pozn. – nové kabelové rozvody EPS bez požární funkčnosti budou uloženy ve vkladacích lištách z plastické hmoty upevněných na stěnách a stropě budovy a v chráničkách z plastické hmoty osazených v zemi
- Pozn. – veškeré ostatní stávající komponenty EPS i kabelové rozvody včetně tras, nezakreslené ve výkresu, budou demontovány
- Pozn. – při instalaci systémů EPS budou dodrženy normy a vyhlášky o kladení slaboproudých rozvodů, zejména funkčnost tras, odstup od silových rozvodů a barevné značení vodičů

LEGENDA

- Legend symbols and descriptions:
- ☐ (red circle): tlačítkový hlásič požáru s povětrnostním krytem
 - ⊕ (red circle): automatický opticko kouřový hlásič požáru
 - Ⓚ (red circle): nástěnná propojovací krabice z plastické hmoty
 - (red dashed line): sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm
 - (red solid line): sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 + Z1, Z2, Z3 A 0:
PRO ÚSTŘEDNY EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO PŘÍDAVNÉ ZDROJE EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNÍ PRVKY EPS – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN–S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ EPS: 12V, 24V DC

1	5.3.2021	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)	P. MÁČA	P. MÁČA	F. PAVLIČEK
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NAVRHL	KONTOLOVAL	SCHVÁLIL
REVIZE					

AKCE			ČEPRO, a.s. PRAHA SKLAD HNĚVICE			PATROL		
ČÁST			ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)			ZAKÁZKA 11924007P		
VÝKRES			SO 360 – ROZVODNA NN ROZMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ + LEGENDA			ČÍSLO VÝKRESU 42		
INVESTOR			ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE			VÝTISK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			F. PAVLIČEK			REVIZE 1		
PROJEKTANT			P. MÁČA			MĚŘÍTKO 1:100		
KRESLIL			P. MÁČA			FORMÁT 2A4		
						STUPEŇ DPS		