


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
 DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1, Z2, Z3 a Z4
 PRO OSLABENÉ EPS – AMOČNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
 PRO PŘIDAVNÉ ZDROJE EPS – AMOČNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
 PRO OSTATNÍ PRVKY EPS – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU
 NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S
 JMENOVITÁ NAPĚTÍ ROZVODU EPS: 12V, 24V DC

1	5.3.2021	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)			P. MÁČA <i>Máča</i>	P. MÁČA <i>Máča</i>	F. PAVLIČEK <i>Bořp</i>		
ČÍSLO	DATUM	POPS			NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL		
REVIZE									

AKCE		ČEPRO, a.s. PRAHA SKLAD HNĚVICE			
ČÁST	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)			ZAKÁZKA	11924007P
YKRES	SO 504 – TECHNICKÉ VYBAVENÍ ROZMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ + LEGENDA			ČÍSLO VYKRESU	YTIŠK
INVESTOR	ČEPRO, a.s., DÉLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	F. PAVLIČEK <i>Bořp</i>	MĚŘITKO	1:100	REVIZE	61
PROJEKTANT	P. MÁČA <i>Máča</i>	FORMÁT	3A4		
KRESLIL	P. MÁČA <i>Máča</i>	STUPEŇ	DPS		1