



<p>OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝMI DOTYKOVÝMI NAPĚTÍM          DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1, Z2, Z3 A 0:          PRO VYHŘÍVÁNÍ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM          PRO MONITOROVÁNÍ VYHŘÍVÁNÍ – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU</p> <p>NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN–S          JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ VYHŘÍVÁNÍ: 230V AC          JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ EPS: 12V, 24V DC</p>									
1	5.3.2021	1. REVIZE – DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)				P. MACA <i>P. Maca</i>	P. MACA <i>P. Maca</i>	F. PAVLIČEK <i>F. Pavlíček</i>	
						NAVRHL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	
REVIZE									

AKCE		<p>ČEPRO, a.s. PRAHA SKLAD HNĚVICE</p>		<p><b>PATROL</b></p>	
ČAST	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)	ZAKÁZKA	11924007P		
VÝKRES	SO 221 – ČERPACÍ STANICA SO 285 – ROZVODNÁ NN VYHŘÍVÁNÍ HLASÍČO	ČÍSLO VÝKRESU	VÝRŠEK		
INVESTOR	ČEPRO, a.s., DĚLNICKÁ 213/12, 170 00 PRAHA 7, HOLEŠOVICE	41			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	F. PAVLIČEK <i>F. Pavlíček</i>	MĚŘÍTKO	1:100		
PROJEKTANT	P. MACA <i>P. Maca</i>	FORMAT	A4/4		
KRESLIL	P. MACA <i>P. Maca</i>	STUPĚŇ	DPS		
		REVIZE	1		