














-  OŠTŘEDNĚ HOŘLAVÝMI PLYNY
-  DETEKTOR ULTRAFIOLETOVÝCH PLYNŮ S INFRACERVENÝM SENZOREM (IR) V PROVEDENÍ DO PROSTOR S NEBEZPEČNÝMI HOŘLAVÝMI PLYNY 9V-28V DC (POUŽITÍ: KONTROLA PLYNŮ V SOTRÁVNOSTI 100DM<sup>3</sup> A 200DM<sup>3</sup>, VODNÍ mlh vyhledání)
-  VENKOVNÍ ZABĚSKOVÝ MAJÁK SE SÍRENOU 9V-28V DC S ORANŽOVÝM SVĚTLEM SIGNALIZUJÍCÍ PŘEKROČENÍ 100DM<sup>3</sup>
-  VENKOVNÍ ZABĚSKOVÝ MAJÁK SE SÍRENOU 9V-28V DC S ČERVENÝM SVĚTLEM SIGNALIZUJÍCÍ PŘEKROČENÍ 200DM<sup>3</sup>
-  VENKOVNÍ INFORMAČNÍ PANEĽ 24V DC S POPÍSEM PŘEKROČENÍ 100DM<sup>3</sup>/200DM<sup>3</sup>
-  PROPOJOVACÍ KRABICE / ROZVÁDEČ (stávající)
-  VSTUPNÍ / VÝSTUPNÍ MODUL EPS (není součástí této projektové dokumentace)
-  SDELOVACÍ STÍNĚNÝ KABEL JYTY 4x1mm<sup>2</sup>
-  SDELOVACÍ STÍNĚNÝ KABEL J-Y(JSTY) 2x2x0,8mm
-  SDELOVACÍ STÍNĚNÝ KABEL J-Y(JSTY) 4x2x0,8mm
-  KABEL STÍNĚNÝ EPS (není součástí této projektové dokumentace)
-  SPRÁVNÉ KABELOVÉ VEDENÍ
-  STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ

- [illegible]

X.XX  
Číslo Násíže na ústředně

Číslo požární ústředny

Číslo modulu

Číslo pozice na modulu

Název skupiny

na vstupu kategorie

Číslo skupiny

OT	OCELOVÁ ELEKTRONSTALAČNÍ TRUBKA
PT	PLASTOVÁ ELEKTRONSTALAČNÍ TRUBKA
CHT	CHRÁNÍČ ELEKTRONSTALAČNÍ TRUBKA V ZEMĚ
KŽ	KABELOVÝ ŽLAB
KV	KABELOVÁ LÁVKA
PL	PLASTOVÁ ELEKTRONSTALAČNÍ LIŠTA
KP	KABELOVÝ PŘEVÝS

1	03/21	1. revize = dokumentace pro provádění stáby				C. Škoda	P. Mlao	F. Pavla	F. Pavla
CELKO	DATUM	POPIS				NÁVRH	KONTROLNÍ	SKAHLA	
REVIZE									
ANICE	CEPRO, a.s. HNVICE					<b>PATROL</b>			
ZAST	DETEKCE HOŘLAVOSTI PLYNNĚ A PAR (DHP)					ZAKAZKA	12024428		
VÝKRES	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA I + legenda					ČÍSLO VÝKRESU	VÝTISK		
INVESTOR	CEPRO, s.r.o., Delniční 213/12, Horešovice, Praha 7					23			
SCHÁLK	F. Pavla					REVIZE			
KONTROLNÍ	P. Mlao					FORMÁT 12M4			
NÁVRH	K. Škoda					STUPŇ DPS			
						1			