



## LEGENDA

-  ROZVADĚČ
-  KABELY NN (400V/230V)

Napěťová soustava:  
3+PE+N ~ 50 Hz, 400 V / TN-S  
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí při poruše:  
Automatickým odpojením od zdroje podle ČSN 33 2000–4–41, kapitola 411

		VAE SPRINKLERS, s.r.o. nám. J. Gagarina 233/1 710 00 Ostrava tel: +420 734 586 401 vae.sprinklers@vaesprinklers.cz www.vaesprinklers.cz		STUPEŇ DOKUMENTACE/DOCUMENTATION PHASE <b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>	ČÍSLO PARÉ/SET NO.
ČÁST PROJEKTU/PART OF PROJECT <b>D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>		VYPRACOVAL/LABORATED BY <b>Ing. Radek Paier</b>			
		KONTROLOVAL/CHECKED BY <b>Ing. Radek Paier</b>			
		DATUM/DATE <b>30.4.2021</b>	Č. ZAK./CONTRACT NO.	<b>2020-2-013</b>	
NÁZEV PROJEKTU/ PROJECT NAME	<b>ROZŠÍŘENÍ PBZ NA SKLADĚ PHL ČEPRO A.S. KLOBOUKY</b>				MĚŘÍTKO/SCALE <b>1:200</b>
MÍSTO STAVBY/SITE LOCATION	<b>KLOBOUKY U BRNA</b>				REVIZE/REVISION
INVESTOR	<b>ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7</b>				<b>0</b>
NÁZEV VÝKRESU/TITLE	<b>NAPÁJENÍ OSVĚTLENÍ (PRO OBJEKT 222)</b>				VÝKRES ČÍSLO/DRAWING NO. <b>09</b>