



POZNÁMKA 3: INSTALACE PĚNOVÉHO SHZ BUDE PROBÍHAT V OBJEKTECH S EX PROSTŘEDÍM, DODAVATEL S TÍMTO FAKTEM MUSÍ POČÍTAT A TO MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNO V CENĚ DÍLA  
POZNÁMKA 2: REKONSTRUKCE SCHZ SPOČÍVÁ VE VÝMĚNĚ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ A INSTALACI NOVÉHO ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO VE STEJNÝCH DIMENZÍCH, JAKO PŮVODNÍ POTRUBÍ. HUBICE SCHZ BUDOU PŘEMONOVÁNY NA NOVÉ POTRUBÍ, V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ VYMĚNĚNY ZA NOVÉ O STEJNÝCH PARAMETRŮ. VYUŽITY BUDOU VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PODPŮRNÉ KONSTRUKCE.  
POZNÁMKA 1: PŘED ZAČÁTKEM MONTÁŽNÍCH PRACÍ NUTNO POROVNAT PROJEKTOVOU DOKUMENTACI SE SKUTEČNOU STAVEBNÍ DISPOZICÍ.

<div><div>UAE</div><div>SPRINKLERS</div></div> <div>VAE SPRINKLERS, s.r.o. nám. J. Gagarina 233/1 710 00 Ostrava tel: +420 734 586 401 vae.sprinklers@vaesprinklers.cz www.vaesprinklers.cz</div>		STUPEŇ DOKUMENTACE/DOCUMENTATION PHASE <b>DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY</b>		ČÍSLO PARÉ/SET NO.
ČÁST PROJEKTU/PART OF PROJECT <b>D.1.4.7 STABILNÍ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ</b>		VYPRACOVAL/ELABORATED BY <b>Ing. Vladimír Svárovský</b>		
		KONTROLOVAL/CHECKED BY <b>Ing. Vladimír Svárovský</b>		
		DATUM/DATE <b>6.3.2021</b>	Č. ZAK./CONTRACT NO. <b>2020-2-013</b>	
NÁZEV PROJEKTU/ PROJECT NAME	<b>ROZŠÍŘENÍ PBZ NA SKLADĚ PHL ČEPRO A.S. KLOBOUKY</b>			MĚŘÍTKO/SCALE <b>1:200</b>
MÍSTO STAVBY/SITE LOCATION	<b>KLOBOUKY U BRNA</b>			REVIZE/REVISION
INVESTOR	<b>ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7</b>			<b>0</b>
NÁZEV VÝKRESU/TITLE	<b>SO 232 - REKONSTRUKCE SCHZ NÁDRŽE Č.6</b>			VÝKRES ČÍSLO/DRAWING NO. <b>09</b>