


Velikost vypouštěcích ventilů a hmotnost potrubí: Size of drain valves and weight of pipes:		
Trubka: Pipe: [mm]	Velikost vypouštění: Size of drain valves [mm]	Hmotnost s vodou: Weight filled with water: [kg/m]
25	25	3
32	32	3,7
40	40	4,4
50	40	6,1
65	40	8,7
80	40	11,6
100	50	18
125	50	25,9
150	50	36,4
200	50	58,5
250	50	87,4

Legenda sprinklerových hlavíc / Sprinkler heads legend							
Symbol / Symbol:	Popis / Description:	Průměr / Orifice:	K-faktor / K-factor:	Odeva / Response:	Teplota / Temp.:	Povrch / Finish:	Množství / Quantity:
	Spray sprinkler pendent	15mm	40	open	-	brass	73
Celkové množství / Total count:							73

ULOŽENÍ V NEZPEVNĚNÉ PLOŠE

TERÉN

VÝSTRAŽNÁ FOLIE S 330mm

SIGNALIZAČNÍ VODĚ

KOTVA DLA

KOTVA DLA POTRUBÍ

KOTVA DLA VÝKOPU

330

300

100

100

100

100

100

100

100

KOLMÝ PAZÝENÝ

ZÁSPY ZEMINŮM

SÍŘÍ VÝKOPU VE

OBSYP ŠTĚRKOP

HUTNĚNÉ P

HD PE POTRUBÍ

ŠTĚRKOPSKÉ

VYKRYVĚNÍ SE PŘI REALIZACI VYKUPÍ MÍSTO, KDE BUDE ZISTOVÁN NEPOUDNÝ
PODPOVĚZ (PŘÍPADNĚ ZVÝŠENÁ HLADINA SPONNÍ VODY, BUDE NUTNĚ POUŽITO ŠTĚRKOVÝ
VÝSYP A POLOŽENÁ DŘEŇ
V MÍSTĚ SE ZVÝŠENOU HLADINOU SPONNÍ VODY BUDE POLOŽENA
PODEZLA POKRYVKA
OSYV ODVOZOVODNĚNÍ POTRUBÍ SE PROVÁDÍ PO VSTŘVÁCH VÝŠKY MAX. 200 mm
ZA STÁLEHO HUTNĚNÍ PO STRANÁCH POTRUBÍ
BOČNÍ OSYV A PŘEKRYVNÁ VRSTVA SE PROVÁDÍ PO ZKOUŠCE VODOTĚSNOSTI; K HUTNĚNÍ
BUDE POUŽITA POUZ LEHKÁ MECHANIZACE (MECHANICKÉ HUTNĚNÍ NAD TROUBOU
BUDE PROVÁDĚNO OD VRSYTY MIN 300 mm NA VÝCHODEM HLADIN VYŠKY; STŘEDNÍ
A TĚŽKÉ HUTNÍČÍ MECHANIZMY JE MOŽNO POUŽÍT AŽ MINIMÁLNĚ 1 m NAD VÝCHODEM POTRUBÍ)

 <p>VAE SPRINKLERS, s.r.o. nám. J. Gagarina 233/1 710 00 Ostrava tel: +420 734 586 401 vae.sprinklers@vaesprinklers.cz www.vaesprinklers.cz</p>	STUPĚŇ DOCUMENTATION/DOCUMENTATION PHASE DOCUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO PARAGET NO.
	VYPRACOVÁVATEL/ELABORATED BY Ing. Vladimír Svárovský		
ČÁST PROJEKTU/PART OF PROJECT D.1.4.7 STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ	KONTROLOVÁNÍ/CHECKED BY Ing. Vladimír Svárovský		
	DATUM/DATUM 07/2021	Č. ZAK./CONTRACT NO. 2020-2-013	
NÁZEV VÝKRESU/ PROJECT NAME ROZŠÍŘENÍ PBZ NA SKLADĚ PHL ČEPRO A.S. KLOBOUKY			MĚRITELNOST 1:100
MÍSTO STAVBY/SITE LOCATION KLOBOUKY U BRNA			REVIDOVÁNÍ 0
INVESTOR ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7			
NÁZEV VÝKRESU/TITLE SO222 - STROPNÍ JIŠTĚNÍ			VÝKRES ČÍSLO/DESIGNING NO. 06