



- LEGENDA
- — — — — DĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
- SMĚR ÚNIKU
- VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRAVNOSTI
- ① POŽÁRNÍ UZÁVĚR EW 15 DP3 – C
- EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- SHZ STABILNÍ HASÍCI ZAŘÍZENÍ
- 1x PHP PŘENOSNÝ HASÍCI PŘÍSTROJ
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

<div><div><div>UAE</div><div>SPRINKLERS</div></div><div><div>VAE SPRINKLERS, s.r.o.</div><div>nám. J. Gagarina 233/1</div><div>710 00 Ostrava</div><div>tel: +420 734 586 401</div><div>vae.sprinklers@vae-sprinklers.cz</div><div>www.vae-sprinklers.cz</div></div></div>		STUPEŇ DOKUMENTACE/DOCUMENTATION PHASE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO PAR./SET NO.
ČÁST PROJEKTU/PART OF PROJECT D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	VYPRACOVÁNÍ/ELABORATED BY Ing. Ladislav Huř		Ing. Vladimír Svátovský Č. ZK./CONTRACT NO. 2020-2-013	MĚŘÍTKO/SCALE 1:200
	KONTROLA/CHECKED BY Datum/DATE 12.04.2021			
MÍSTO STAVBY/SITE LOCATION	KLOBOUKY U BRNA			REVIZE/REVISION 0
INVESTOR	ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7			
NÁZEV VÝKRESU/TITLE	NOVÉ ROZVODY SHZ - SO 070 - server		VÝKRES ČÍSLO/DRAWING NO.	01