RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked





TABULKA HRDEL

POZICE	NÁZEV/URČENÍ	SPECIFIKACE	POZN.
M1	PRŮLEZ REVIZNÍ	DN 600; PN 0,6	
M2	PRŮLEZ ARMATURNÍ	DN 600; PN 0,6	SACÍ ARMATURY DN 100 – 2 KS SOUČÁSTÍ SESTAVY PRŮLEZU; ŠROUBY NAVAŘENÉ VE VÍKU
H1	HRDLO KONT. MĚŘENÍ HLADINY	DN 100; PN 16	VYBAVIT ZASLEP. PŘÍRUBOU S VRTÁNÍM G 1 ½"
H2	HRDLO PLNĚNÍ Z VRATNÉ TRUBKY DN50	DN 50; PN 16	PLNÍCÍ ARMATURA DN 50 JE SOUČÁSTÍ NÁDRŽE
H3	PLNĚNÍ NÁDRŽE Z PÁTEŘOVÉ ODKALOVACÍ TR. DN 100	DN 100; PN 16	PLNÍCÍ ARMATURA DN 100 JE SOUČÁSTÍ NÁDRŽE
H4	REZERVA (NEBO ODVĚTRÁNÍ PŘI UŽITÍ NM)	DN 50; PN 16	VYBAVIT ZASLEP. PŘÍRUBOU
H5	HRDLO PRO MĚŘENÍ HLADINY DN50	DN 50; PN 16	VYBAVIT ZASLEP. PŘÍRUBOU S VRTÁNÍM G 1"
H6	REZERVA (NEBO RUČNÍ MĚŘENÍ HLADINY)	DN 50; PN 16	VYBAVIT ŠROUBENÍM DN 50
H7	HRDLO ODVĚTRÁNÍ DN50	DN 50; PN 10	DOPOPJIT STÁVAJÍCÍ PLAMENOJISTKU
H8	VSTUP ÚNIKŮ Z UCPÁVEK	DN 50; PN 16	VYBAVIT ZASLEP. PŘÍRUBOU

ŘEZ D–D



DETAIL STÍNÍCÍHO PLECHU
(OMEZUJE NASÁTÍ VODY DO SÁNÍ PRODUKTU)



NÁDRŽ H233/6 – ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

- CELKOVÝ OBJEM CCA 4100 L
- JMENOVITÝ OBJEM 4000L
- PRAKTICKY VYUŽITELNÝ OBJEM (90%) = 3600 L
- MATERIÁL NÁDRŽE: NEREZ PLECH, PŘEDBĚŽNĚ 5 MM; MAT. 17240
- PROVOZNÍ TLAK: HYDROSTATICKÝ
- PROVOZNÍ TEPLOTA 0–30°C
- SKLADOVANÉ MEDIUM: BENZIN S PŘÍDAVKEM VODY
- PŘEDBĚŽNÁ HMOTNOST CCA 950 – 1000KG

POZN.:
DODAVATEL ZAJISTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI NÁDRŽE V RÁMCI SVÉ PŘÍPRAVY DODÁVKY.

NÁDRŽ OPATŘIT NOŽKAMI; VYPODLOŽIT A USTAVIT S HORNÍ PLOCHOU V ÚROVNI POROROŠTU

NÁDRŽ ZAJISTIT PROTI POSUVU

HORNÍ PLECH NÁDRŽE - VÍKO - ŘEŠIT JAKO POCHŮZNÝ (PROTISKLUZ. ÚPRAVA)

K TISKU

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	Rekonstrukce skladovacího bloku 233				
Zak. číslo/Project No.	21061-1	Datum/Date	12/2021	Č. obj./Cust. No.	
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele				
Místo stavby/Location	Skład Loukov				

Vypracoval/Designed by	Ing. Knop Jiří	Knop		Projektová org./Project Company
Kontroloval/Checked by				PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Jehlář Jiří			

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D2. Dokumentace technických a technologických zařízení
SO/PS_CO/PU	PS233 Skladovací blok
Profesní díl/Prof. part	01. Strojně technologická část
Profesní část/Prof. section	

Název/Title				
NÁDRŽ H233/6 - ODKALOVACÍ - ROZMĚR. NÁČRT				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:50	2A4		21061-1-DVZ-D-D2-PS233-01-305	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, ani jinak s ním naloženo bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.