


	ZÓNA 1
	ZÓNA 2
	ZÓNA 2 - PŮVODNÍ

STANOVENA PŮVODNÍ "PROTOKOLEM O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ"
Č. 36.70170087 V PROSTORECH POD PŮVODNÍM PŘESTŘEŠNÍM

POZN.: DÍLČÍ ZONY 2, NAVAZUJÍCÍ NA ZONY 1 ZDE VYOBRAZENÉ NEJSOU KRESLENY
- JSOU TOTIŽ PŘEKRYTY (SPLÝVAJÍ) S CELKOVOU ZONOU 2
STANOVENOU V PROSTORECH POD NOVÝM I PŮVODNÍM PŘESTŘEŠENÍM.

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.			
Objednatel/Customer	Úprava výjezdu do AC, dle požadavků vyhl. č. 415/2012 Sb.			
Název akce/Project				
Zak. číslo/Project No.	21095	Datum/Date	02/2022	č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro provádění stavby			
Místo stavby/Location	Třemešná			

Vypracoval/Designed by	Ing. Knop Jiří		Projektová org./Project Company
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		
Schválil/Approved by	Ing. Šimánský Jan		
HIP/Manager	Ing. Kohut Martin		

Část/Section	B. Souhrnné řešení stavby
Podčást/Subsection	Protokol o určení vnějších vlivů
SO/PS_CO/PU	
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	Příloha 2

<div>Název/Title</div> <div>Výkres Zón</div>			
<div>Měřítko</div> <div>Scale</div>	<div>Formát</div> <div>Size</div>	<div>Číslo kopie</div> <div>Copy No.</div>	<div>Archivní číslo/Archive No.</div>
1:100	A4		<div>Číslo revize</div> <div>Revision No.</div>
		21095-DPS-B-103 - Příloha 2	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.