



LEGENDA:  
RM – STAVAJACÍ ROZMĚČ ELEKTRO V ROZVODNĚ SO117  
KABELOVÁ TRASA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 N PE (PEN), 50Hz, 400V/7N-C-S  
OCHRANA PŘED GRÁZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed3  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANĚ POSPOJOVÁNÍ  
UŽÍMÁNÍ DLE ČSN 332000-5-54 ed2  
V CÍLEM PROSTORU TECHNOLOGIE BUDE PROVEDENO OCHRANĚ POSPOJOVÁNÍ

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPNO, a. s.			
Objednatel/Customer				
Název akce/Project	Úprava výdeje do AC dle požadavků vyhlášky č.415/2012 Sb.			
Zak. číslo/Project No.	21095	Datum/Date	01/2022	Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro provedení stavby			
Místo stavby/Location	Třemošná			

Vypracoval/Designed by	Ing. Fasulis Georgis	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Prostějov Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Ing. Hromádka Radovan	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan	
HIP/Manager	Ing. Kohut Martin	

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D2. Dokumentace technických a technologických zařízení
SO/PS_CO/PU	PS101 Elektro část
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	

Název/Title	SO191 - situace - kabel. trasa z rozvodny SO117		
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.
1:500	A2	21095-DPS-D-D2-PS101-344	
			Číslo revize Revision No.
			0

KABELOVÉ TRASY ELEKTRO

- 1 ► VODOROVNÁ KABEL. TRASA PODEL VNĚJŠÍ ZDI ROZVODNY NAD STÁVAJÍCÍMI LÁVKAMI 1xMARS 62,5x50 NA VÝLOŽNÍCÍCH , v1 = cca 2,5m (ZED' ROZVODNY), v2 = cca 3m (ZED' ZASTŘEŠENÍ STROJOVNY 230)
- 2 ► KABELOVÁ STILOUPAČKA PO SLOUPU OK ŽELEZNIČNÍHO PŘESTŘEŠENÍ AŽ PO PŘESTŘEŠENÍ ŽC (cca +7m)
- 3 ► VODOROVNÁ KABEL. TRASA PODEL PŘESTŘEŠENÍ ŽC (VNITŘNÍ STRANA PŘESTŘEŠENÍ cca +7m) ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA TUHÁ OCELOVÁ (6029)
- 4 ► VODOROVNÁ KABEL. TRASA (cca +7m) PO POTRUBNÍM MOSTĚ NOVÝ ŽLAB ELEKTRO MARS 62,5x50
- 5 ► VODOROVNÁ KABEL. TRASA (cca +7m) PO POTRUBNÍM MOSTĚ NOVÝ ŽLAB ELEKTRO MARS 62,5x50
- 6 ► VODOROVNÁ KABEL. TRASA POD PŘESTŘEŠENÍM LÁVEK (cca +8m) NOVÝ ŽLAB ELEKTRO MARS 62,5x50
- 10 ► KABELOVÁ KLESÁČKA PO SLOUPU OK ROZŠÍŘENÉHO PŘESTŘEŠENÍ NOVÝ ŽLAB ELEKTRO MARS 62,5x50

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Není by použit a kopírován třetí osobou nebo ji předán, jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.  
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or transfer over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company's commission agent.