

	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
E								
F								

NÁZEV	PODPĚRA KLUZNÁ S OSOVÝM VEDENÍM (DN 200 – 500)
ROZMĚROVÁ NORMA	ON 130803.1
VYOBRAZENÍ	<div><div><div>1</div><div>PRO DN 200</div><div>1.1</div><div>PRO DN 250</div><div>1.2</div><div>PRO DN 300</div><div>1.3</div><div>PRO DN 350</div></div><div><div>2</div><div>PRO DN 200</div><div>2.1</div><div>PRO DN 250</div><div>2.2</div><div>PRO DN 300</div><div>2.3</div><div>PRO DN 350</div></div><div><div>3</div><div>3.1</div><div>3.2</div><div>3.3</div></div><div><div>4</div><div>PRO DN 200</div><div>4.1</div><div>PRO DN 250</div><div>4.2</div><div>PRO DN 300</div><div>4.3</div><div>PRO DN 350</div></div><div><div>5</div><div>PRO DN 200</div><div>5.1</div><div>PRO DN 250</div><div>5.2</div><div>PRO DN 300</div><div>5.3</div><div>PRO DN 350</div></div><div><div>6÷6.3</div></div></div>
ROZSAH DN	200 – 500
MATERIÁL	S235JR + POZINK (11373.0) KLUZNÁ DESKA S235JR + PTFE VLOŽKA ÚHELNÍK S235JR

POS.	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	T[mm]
4	290	260	150	200	8
4.1	290	260	150	200	8
4.2	330	260	190	200	8
4.3	330	260	190	200	8

A-A

M 1:5

REF: SEZNAM ULOŽENÍ

NAVRHL:	Ing: Pavel ZEHNÁLEK	<div>Na Hrůzi 781/15 PŘEROV 1–Město 750 02 tel: 581 288 111 P.I.K. s.r.o.</div>
SCHVÁLIL:	Ing. ŠIMANSKÝ Jan ml.	
<div>ČEPRO a.s. PRAHA SKLAD PH SEDLNICE PS 500.2 – PRODUKTOVÉ ROZVODY C– PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DETAILS</div>		
č.kopie:	archivní č.:	039/01/PP-II.-PC1-C/500.2-03-015
4		
3		
2		
1		
0	11/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ
REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY
		VYPRACOVAL
		SCHVÁLIL
PROJEKT: KOMPENZACE POTRUBNÍCH TRAS SKLAD PHM SEDLNICE, ČEPRO a.s.		<div></div>
	MĚŘ. NA	HMOTNOST kg
	FORMÁT: A3	VYPRACOVAL
	DATUM : 11/2018	SCHVÁLIL
NÁZEV:SKLAD PHM SEDLNICE, ČEPRO a.s.		NÁZEV SOUBORU
PODPĚRA KLUZNÁ S OSOVÝM VEDENÍM (DN200–500)		POZN.
		IP-18-0308-0014
		č.v.
		1
		REVIZE

Tento dokument je duševním a průmyslovým vlastnictvím akciové společnosti IP PROJEKT.

	1	2	3	4	5	6	7	8
--	---	---	---	---	---	---	---	---