

Název dokumentu	Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název veřejné zakázky	Opravy a revize kulových uzávěrů, vč. pohonů a jejich koupě
Ev. č. veřejné zakázky	Z2022-038811
Druh zadávacího řízení	nadlimitní veřejná zakázka na služby
Ev. č. zadavatele	310/21/OCN

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) provádí následující úpravu a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel doplnil výkaz výměr o položky POHON a ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA ke kulovým uzávěrům DN150-300. U položek KU DN250 a DN300 byla provedena úprava zadání z důvodu bezpečného provozu, dále pak u KU DN250 byl změněn typ převodovky na GS125.3 a u KU DN300 změněn typ převodovky na Auma GSM 125.3 typ servopohonu nově na SAExC 10.2.

Zadavatel pro jednoznačnost nahrazuje přílohu č. 2 Zadávací dokumentace novým zněním. Aktuální znění přílohy č. 2 je přílohou této Změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1. Změny jsou vyznačeny barevně.

Zadavatel s ohledem na povahu změn a doplnění zadávací dokumentace neprodukuje lhůtu pro podání nabídek.

Příloha č. 1 – Opravené znění přílohy č. 2 ZD (310-21_ZD_priloha2-vykaz vymer_oprava.xlsx)

V Praze

Oddělení centrálního nákupu
ČEPRO, a.s.