

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 A 3
Zadavatel	ČEPRO, a.s. Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	Rozšíření místní komunikace a stání cisteren ve Mstěticích
Druh ZŘ	Podlimitní řízení, zjednodušené podlimitní řízení
Ev. č. zadavatele	224/20/OCN
Vyřizuje/naše značka	Ing. Ivana Ševcová

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 9. 11. 2022 a 10. 11. 2022 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1 ze dne 9. 11. 2022:

Opěrná zeď je detailně popsána v PD, OZM_DPS_D12c-04_opěrná zeď, statika. Ve výkazu je pak cena jako komplet. Zadavatel nebude poskytovat detailnější popis ani další podklady.

Tvrzení, že Účastníci mají dostatečné podklady k ocenění opěrné zdi není pravdivé. V dostupných podkladech naprosto chybí jakékoliv charakteristické dimenze, viz. citace z TZ:

Základ zdi tloušťky 400 mm je navržen v šířkách 1000 mm, 1200 mm a 1500 mm z betonu třídy C 25/30 XC2

Z této informace je nemožné vypočítat celkový objem betonu, který je do základu potřeba.

Na římse opěrné zdi bude osazeno ochranné ocelové zábradlí se svislou výplní, výška proměnná dle sklonu římsy.

Chybí informace o sklonu římsy, dokonce i výška zábradlí.

Z výše uvedeného plyne, že Účastníkům chybí základní informace o dimenzích zdi, ze kterých by bylo možné vypočítat spotřebu materiálu. Je tedy nevyhnutelné, že Účastníci předloží nabídky, které budou vzájemně neporovnatelné?

Žádáme Zadavatele o specifikaci opěrné zdi v takové podrobnosti, aby Účastníci mohli požadované práce ocenit, tedy uvedení výkazu materiálu/kubatur všech prvků zdi, včetně zemních prací.

[Odpověď zadavatele 1:](#)

Zadavatel doplnil zadávací dokumentaci o výkresy opěrné zdi (půdorys a řezy, technickou zprávu, statický výpočet) a Výkaz výměr upravil o SO 201 – Opěrnou zeď viz přílohy

Dotaz č. 2 ze dne 10. 11. 2022

dle odst. 13.1 smlouvy o dílo (SoD) se SoD uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022. S ohledem na předpokládanou dobu plnění díla (březen-srpen 2023) a rovněž vzhledem k dalším právním a povinnostem vyplývajícím ze smlouvy (např. záruka na dílo) Vás proto žádáme o vyjmutí odst. 13.1 ze závazného vzoru SoD.

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

[Odpověď zadavatele 2:](#)

Zadavatel vyjímá odst. 13.1 ze Smlouvy o dílo.

Zadavatel s ohledem na povahu dotazů a odpovědí **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 11. 2022 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

- OZM_DPS_D12b-001_půdorys a pohled /výkres/
- OZM_DPS_D12b-002_řezy a detaily /výkres/
- OZM_DSP_D12_hlavní štítek
- OZM_DSP_D12a_TZ_R0 /technická práva opěrná zeď/
- OZM_DSP_D12c_SP_R0 /statický výpočet opěrné zdi/
- Výkaz výměr opěrné zdi
- příloha 1a Výkaz výměr, upr, /upravený výkaz výměr o SO 201 – Opěrná zeď/

V Praze dne 14. 11. 2022

.....
Ing. Ivana Ševcová

ČEPRO, a.s., odd. centrálního nákupu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
ivana.sevecova@ceproas.cz; tel.: 221 968 109, mob.: 739 240 149