

NÁDRŽ H 23007

OD RMS 230b

WL1SE30016 WL1SE30017
WS1SE30016 WS1SE30017
WS2SE30016 WS2SE30017
WAISE30016 WAISE30017

XS23007
DOD.PS230b

WAISE30017
WS1SE30017
WL1SE30017

SE30017

WAISE30016
WS1SE30016
WL1SE30016

SE30016

MS SE30016
WS2SE30016
WS2SE30017
MS SE30017

DOD.PS230b
EL23007

DOD.PS230b
EL23007

DOD.PS230b
EL23007

DOD.PS230b
EL23007

EL23007
DOD.PS230b


DOD.PS230b
EL23007

DOD.PS230b
EL23007

EL23007
DOD.PS230b

SA23007
DOD.PS230b

OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ
NA OK ZÁBRADLÍ PLOŠINY



LEGENDA :



SERVOPOHON



NEVÝBUŠNÁ OVLÁDACÍ SKŘÍN TYP X23SA1 V216/24 GENERI s.r.o.
PRO SERVOPOHONY /3TLAČ.,2KONTROLKY,1PŘEPINAČ/



KABELY ULOŽENY V EL.INST. TRUBCE 6021



KABELY ULOŽENY V MARS ŽLABECH 62x50



KABELY ULOŽENY V MARS ŽLABECH 125x100

POZNÁMKA :

V MÍSTĚ INSTALACE SERVOPOHONŮ A OVLÁDACÍCH SKŘÍNÍ BUDE
PROVEDENO DOPLNUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CYY 6

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA : 3NPN 50Hz,400V/230V,TN-S +24DC FELV


OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41ED3
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE VČ. OCHRANNÉHO MÍSTNÍHO POSPOJOVÁNÍ

A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice				
Zak. číslo/Project No.	21026-1	Datum/Date	05/2022	Č. obj./Cust. No.	
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro výběr zhotovitele				
Místo stavby/Location	ČEPRO, sklad Hněvice				

Vypracoval/Designed by	Sohlich Lubomír		09.06.2022	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz	
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		09.06.2022		
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan				
HIP/Manager	Pazdera Michal				

Část/Section	C. Technologická část				
Podčást/Subsection					
SO/PS_CO/PU	PS508b Produktové rozvody včetně rekuperace				
Profesní díl/Prof. part	02. Provozní rozvod silnoprůdu				
Profesní část/Prof. section					

Název/Title				
Dispozice potr. rozvodů u nádrže PH07				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:100	2A4		21026-1-DVZ-C-PS508b-02-304	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.