

ADRESY KOMPONENTŮ EPS
NA JEDNOTLIVÝCH NÁDRŽÍCH SO 230

N6dŕž SO 230.05

A	S23.1900/1–G1, HS 1907	1908	
B	S23.1900/1–G2, HS 1908	1911	
C	S23.1900/2–G1, HS 1911	1912	
D	S23.1900/2–G2, HS 1912	1915	
E	S23.1900/3–G1, HS 1915	1916	
F	S23.1900/3–G2, HS 1916	1919	
G	S23.1900/4–G1, HS 1919	1920	
H	S23.1900/4–G2, HS 1920		

N6dŕž SO 230.06

A	S22.1800/1–G1, HS 1805	1806	
B	S22.1800/1–G2, HS 1806	1809	
C	S22.1800/2–G1, HS 1809	1810	
D	S22.1800/2–G2, HS 1810	1813	
E	S22.1800/3–G1, HS 1813	1814	
F	S22.1800/3–G2, HS 1814	1817	
G	S22.1800/4–G1, HS 1817	1818	
H	S22.1800/4–G2, HS 1818		

N6dŕž SO 230.07

A	S21.1700/1–G1, HS 1707	1708	
B	S21.1700/1–G2, HS 1708	1711	
C	S21.1700/2–G1, HS 1711	1712	
D	S21.1700/2–G2, HS 1712	1715	
E	S21.1700/3–G1, HS 1715	1716	
F	S21.1700/3–G2, HS 1716	1719	
G	S21.1700/4–G1, HS 1719	1720	
H	S21.1700/4–G2, HS 1720		

N6dŕž SO 230.08

A	S21.1700/5–G1, HS 1723	1724	
B	S21.1700/5–G2, HS 1724	1727	
C	S21.1700/6–G1, HS 1727	1728	
D	S21.1700/6–G2, HS 1728	1731	
E	S21.1700/7–G1, HS 1731	1732	
F	S21.1700/7–G2, HS 1732	1735	
G	S21.1700/8–G1, HS 1735	1736	
H	S21.1700/8–G2, HS 1736		

N6dŕž SO 230.09

A	S21.1700/9–G1, HS 1739	1740	
B	S21.1700/9–G2, HS 1740	1743	
C	S21.1700/10–G1, HS 1743	1744	
D	S21.1700/10–G2, HS 1744	1747	
E	S21.1700/11–G1, HS 1747	1748	
F	S21.1700/11–G2, HS 1748	1751	
G	S21.1700/12–G1, HS 1751	1752	
H	S21.1700/12–G2, HS 1752		

N6dŕž SO 230.10

A	S22.1800/5–G1, HS 1821	1822	
B	S22.1800/5–G2, HS 1822	1825	
C	S22.1800/6–G1, HS 1825	1826	
D	S22.1800/6–G2, HS 1826	1829	
E	S22.1800/7–G1, HS 1829	1830	
F	S22.1800/7–G2, HS 1830	1833	
G	S22.1800/8–G1, HS 1833	1834	
H	S22.1800/8–G2, HS 1834		

Popis – při instalaci systémů EPS budou dodržovány normy a výhlášky o klidové sloboprodujících rozvodů, zejména funkčnost trasy, odstup od silových rozvodů a bezpečné značení vodičů

Popis – vyhřívací kabel bude k ocelovému lanku upevněn kovovými páskami

Popis – ve venkovních prostorách i prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par budou všechny kovové komponenty i kabelové trasy připojeny uzemňovacím vodičem CY (zelenožlutý) na uzemnění jednotlivých objektů nebo na uzemnění potrubního o kabelového mostu

Popis – instalace otěruvzdorných i protiskrutových ocelových lanek nebo pásů

Popis – 6ást zařízení EPS v areálu skládá bude instalováno a provozován s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (BE3N2)
a tudíž je třeba při montážních pracech dodržovat normy a norčízení vztahujíčí se pro práce v těchto prostředích

Popis – vyšká oszáení jednotlivých kompomentů EPS:
tlačítkový hlásič požáru
plomenný hlásič požáru
vyhodnocovací jednotky
teplotní hlásič požáru (kabel)
propojovací krabice
– na ocelovém zábradlí schodů horní hranou ve výšce 1400mm nad terénem
– na ocelovém zábradlí po obvodu nádrže horní hranou ve výšce 2000mm nad stěnou
konstrukcí nádrže (3ks–A,B,C)
– pod římsou po obvodu střešní konstrukce nádrže (1ks–E)
– na spodu na nosné konstrukci obvodového pochůzného ochozu (1ks–E)
– ve výšce 1500mm nad podlahou po obvodu vnitřní stěny jímky (1ks–F)
– ve výšce 1500mm nad podlahou na stěně vnitřní strany jímky (1ks–F)

LEGENDA

- stávající ústředna EPS ústředna 3 v nástěnném krytu včetně zdroje a akumulátorů
- stávající EPS ústředna 5 v nástěnném krytu včetně zdroje a akumulátorů
- U5 EPS
- P3 OP
- U3 EPS
- dýmový požárně převodníky v nástěnném rozvaděči z plastické hmoty
- optické převodníky v nástěnném rozvaděči z plastické hmoty
- přídavný zálohovaný zdroj 230V/24V,5A v nástěnném rozvaděči kryté včetně akumulátorů s oznamovacím čidlem zdroje
- P5 OP
- Z5.x
- tlačítkový hlásič požáru se zvukovým krytím
- tlačítkový hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
- Ex
- automatický optický kouřový hlásič požáru se zvukovým krytím
- automatický plamenný hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
- Ex
- V5
- vyhodnocovací jednotka automatického linearního teplotního hlásiče požáru
- automatický lineární teplotní hlásič požáru (termocitlivý kabel) do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
- R5.x
- ústředna propojovací krabice do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
- venkovní rozvaděč kovový skříň s komponenty EPS (koppler, bariéry)
- automatický hlásič požáru nepřogramovaný do dvoulibčlové zdvičlosti spouštěčí SHZ nádrže
- D1
- automatický hlásič požáru nepřogramovaný do dvoulibčlové zdvičlosti spouštěčí SHZ jímky
- D2
- ústředna detekce hořlavých plynů (DHP) s oznamením čidla ústředny
- Ux DHP
- RM5 SHZ
- rozvaděč Stabilního hasičího zařízení (SHZ) pro objekty SO 230
- sdělovací stíněný kabel J–Y(St)Y 2x2x0,8mm
- sdělovací stíněný kabel J–Y(St)Y 4x2x0,8mm
- sdělovací stíněný kabel J–Y(St)Y 10x2x0,8mm
- sdělovací stíněný kabel funkční při požáru JXFE–V 2x2x0,8mm
- sdělovací stíněný kabel funkční při požáru JXFE–V 4x2x0,8mm
- sdělovací stíněný kabel funkční při požáru JXE–V 10x2x0,8mm
- slový kabel funkční při požáru 1–CXKH–V 2x2,5mm2
- slový kabel funkční při požáru 1–CXKH–V 3x1,5mm2
- venkovní silnýkrouhý optický kabel funkční při požáru SM 9/125um
- kabelové rozvody (dvo a více kabelů)

XXX.XXX/X–XX
- čítače vstupu nebo výstupu
- čítače modulu (karty)
- vstup (0) nebo výstup (K)
- počet prvků ve skupině
- čítače pozice na modulu (kartě)
- čítače skupiny

VRS XXX
- výstupní frátel skupina
- čítače skupiny

HS XXX
- hlášicová skupina na vstupu koppleru

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 + Z1 A Z2:
PRO OSTŘEDNÝ EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTÉM
PRO PŘÍDAVNÉ ZDROJE EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTÉM
PRO OSTATNÍ PRVKY EPS – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTÉM, POLOHOU

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE, 400V/230V, 50Hz, TN–S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ EPS: 12V, 24V DC

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	**CEPRO, a. s.**
Objednatel/Customer	
Název akce/Project	**Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO - Hněvice**
Zak. číslo/Project No.	**21026-1** Datum/Date **05/2022** Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	**Dokumentace pro výběr zhotovitele**
Místo stavby/Location	**CEPRO, sklad Hněvice**

Vypracoval/Designed by	**Mgr. Petr Mášza**		**Projektová org./Project Company**
Kontroloval/Checked by	**Ing. Svoboda Karel**		PFK s.r.o. Na Hrubé 782/13, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 388 131 Web: www.pfk.cz Email: pfk@pfk.cz
Schválil/Approved by	**Ing. Šimanský Jan**		
HIP/Manager	**Pazdera Michal**		

Část/Section	**D. Stavební část**
Podčást/Subsection	**SO230 Vnější rozvody EPS**
SO/PS_CO/PU	
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	

Název/Title			
EPS - SO 230 Nadzemní skladovací nádrže			
Měřítko Scale **1 : 100**	Formát Size **844**	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No. **21026-DVZ-D-SO335b-307**
			Číslo revize Revision No. **0**

Tento dokument je majetkem společnosti PFK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti. This document is property of PFK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise disclose without explicit written permission of company representative.