

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 A 4
Zadavatel	ČEPRO, a.s. Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název veřejné zakázky	Obnova skladovacích kapacit PH skladu ČEPRO – Hněvice
Ev. č. veřejné zakázky	Z2022-052771
Druh zadávacího řízení	Nadlimitní řízení
Ev. č. zadavatele	208/22/OCN

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky poskytuje dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Objednatel obdržel dne 17. 1. a 18. 1. 2023 prostřednictvím profilu zadavatele žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zakázky, na základě čehož se zadavatel rozhodl poskytnout odpovědi na předložené dotazy k nadepsané zakázce formou zveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1	V rámci objektu SO230b Uložiště se počítá s hydroizolací spodní stavby pod každou ze šesti nádrží. V projektové dokumentaci chybí stavební výkresy, ze kterých by bylo patrné, jak mají být dané hydroizolace provedeny. Žádáme investora o zaslání těchto chybějících stavebních výkresů. Dále chybí v projektové dokumentaci a současně tím i ve výkazu výměr ochranný potěr na vodorovnou hydroizolaci, který je pro takovéto stavby ve skladbě konstrukcí předepsaný – je to ochrana hydroizolační fólie před dalšími vrstvami, tj. výztuží pro ŽB desku. V dokumentaci se hovoří o fólii FATRAFOL. Typ hydroizolace buď není uveden nebo je uveden typ 803 – tento typ je hydroizolací standardně pouze proti vodě a radonu. Neměla by v tomto případě být odolnost i proti ropným produktům? – pak by měla být správně folie FATRAFOL 813. Žádáme o prověření správnosti navrženého typu fólie.
Odpověď č. 1	Umístění hydroizolační fólie je dostatečně zřejmé z výkresu základové desky nádrže. Ochrana izolace je zajištěna netkanou textilií 500 g/m2, což je naprosto dostatečné dle podkladů výrobce fólie. Fólie má v základové desce funkci ochrany základové desky před vnější vlhkostí, navržený typ fólie je vyhovující. Fólie se zaručenou odolností proti ropným látkám je vyžadována tam kde to má opodstatnění, například v záchytných jímkách objektu SO500b.

Dotaz č. 2	V zadávací dokumentaci nejsou přiloženy zprávy inženýrskogeologického průzkumu a ani statické výpočty základových, betonových a ocelových konstrukcí. Předpokládáme, že Objednatel má tyto zprávy a výpočty k dispozici a Zhotovitel bude provádět stavbu dle zadávací dokumentace (výkresů, výkazů výměr apod.) a nebude provádět a dokládat opakované, kontrolní inženýrskogeologické průzkumy a ani statické výpočty základových, betonových a ocelových konstrukcí již navržených v zadávací dokumentaci. Prosíme potvrdit tento předpoklad.
------------	---

Odpověď č. 2	V rámci původní dokumentace byl proveden inženýrskogeologický průzkum. zadavatel bude požadovat nový v případě legislativních a normativních požadavku při zakládání stavby. Statické výpočty základových, betonových a ocelových konstrukcí již navržených v zadávací dokumentaci provedl generální projektant. Zadavatel bude požadovat statický výpočet pro nádrž v rámci dokumentace dle ČSN EN 14015.
--------------	--

Dotaz č. 3	Dočasné oplocení staveniště v průběhu výstavby: prosíme upřesnit, zda je v průběhu výstavby požadované oplocení celého areálu staveniště, po celou dobu výstavby, nebo je možné oplotit pouze dílčí plochy, na kterých budou prováděny v daných termínech stavební práce.
Odpověď č. 3	Požadujeme oplocení celého staveniště po celou dobu výstavby.

Dotaz č. 4	Ide o rozpor mezi specifikací a technickou správou V specifikaci: PS230b úložiště, 01 Strojná technologická část. 21023-1-DVZ-C-PS230b-01-201 strana 3 (aparátový list) pol.11 dno jímky je plech středu dna tl.6 mm V technické správě: 21026-1-DVZ-CPS230b-01-101 v bode 7 Technický popis nádrží - (strana 6.) korozní přídavek dna jímky a 1 lub nádrže 2mm. Požadovaná hrúbka (tloušťka) podľa normy vrátane korozívneho prídavku je 8 mm Platí požiadavka z technickej správy alebo rozpis zo špecifikácii ? (nárast položky plechy středu dna jímky o 33 %)
Odpověď č. 4	V technické zprávě 21026-1-DVZ-CPS230b-01-101 nejsou tloušťky plechů detailněji popsány. Dno jímky má tloušťku 8 mm, ale jen v oblasti mezipláště nádrže. Pod dnem nádrže má tloušťku 6 mm. Jak je uvedeno ve specifikaci. Zadavatel požaduje po zhotoviteli před dodávkou nádrží vypracovat a nechat schválit zadavatelem výrobní dokumentaci, která bude v souladu s normou EN14015. Nádrž je vnímána jako aparát, a případné náklady na navýšení hmotnosti oproti specifikaci projektu nese dodavatel.

Zadavatel s ohledem na povahu dotazů k zadávací dokumentaci **neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.**

V Praze

.....
Ing. Ivana Ševcová

ČEPRO, a.s., odd. centrálního nákupu
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
ivana.sevecova@ceproas.cz; tel.: 221 968 109, mob.: 739 240 149