



LEGENDA PRVKŮ:

Značka	Zkratka	Popis
USTŘ		DESKA ÚSTŘEDNY
16		EXPANDER 16 VSTUPŮ
zdr. syst		SYSTÉMOVÝ ZDROJ 12V (NAPÁJENÍ ELEKTRONIK)
17Ah		AKUMULÁTOR 12V/17Ah K SYSTÉMOVÉMU ZDROJI
DK		DVEŘNÍ KONTROLER
4		EXPANDER 4 VSTUPY
zdr. 24Vzdr. 12V		ZDROJ 24V/5A NEBO 12V/3A (NAPÁJENÍ PŘÍDRŽNÝCH MAGNETŮ, ZÁMKŮ, APOD.)
18Ah18Ah		DVOJICE AKUMULÁTORŮ 12V/18Ah KE ZDROJI 24V
		MODUL PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY (SIGNÁLOVÁ, NAPÁJECÍ)
		MODUL PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY (RS485 S NAPÁJENÍM)
		JISKROVÉ BEZPEČNÉ RELÉ
		MODUL PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY (LAN)

Poznámka: Rozmístění elektronik v rozvodnicích není závazné a bude upřesněno v rámci výrobní a dílenské dokumentace na základě typu dodávaných komponent. Veškeré kabely budou rozvodnic vyvedeny pomocí vývodek. V případě, že bude rozvodnice disponovat spodní vývodou deskou, je nutné tuto desku k rozpodnici ukotvit pevným nešroubovatelným spojem (např. nýtováním), nikoli šroubovým spojem.

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor : Čepro a.s. Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :	4 - SEVER středisko		
	Adresa :	Štětí, Hněvice 62		
	Telefon :	416 821 111		
Zhotovitel : PINET PROJEKT PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Ing. J. Veselý		
	Vypracoval :	Ing. J. Veselý		
	Kontroloval :	M. Pilát		
Projekt : OBNOVA SYSTÉMŮ CCTV, PZTS A ACS SKLAD HNĚVICE	Datum :	08/2022	Číslo výtisku :	
	Číslo projektu :	22Z030		
	Stupeň dokum. :	DPS		
Část stavby :	Slaboproudé rozvody		Formát :	ISO A3
Příloha : ROZVADĚČE PZTS - OSAZENÍ	Měřítko :	-	Číslo přílohy : ROU-RZ-PZTS-01-V1	
	Část :	PZTS		

Všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené vyhrazena.

© PINET projekt s.r.o