

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1
Zadavatel	ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	Část 1 “Rámcová dohoda na dodávky armaturních šachet” Část 2 „Rámcová dohoda na dodávky elektrodomků“
Ev. č. zakázky	Z2023-009905
Druh ZŘ	Otevřené nadlimitní řízení
Ev. č. zadavatele	066/23/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 21.3.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel v zákonem stanovené lhůtě následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Armaturní šachty - specifikace velikost a počet těsnění Roxtec

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

2* NA POTRUBÍ - Vnější rozměry potrubí jsou:

DN 150 – ϕ 159 x 4,5

DN 200 - ϕ 219 x 6,3 , ϕ 216 x 9

DN 250 – ϕ 273 x 8

DN 300 – ϕ 324 x 9, ϕ 324 x 7,5

5x kabelová průchodka ROXTEC s moduly pro cca 25 kabelů.

VŠE Provedení do výbušného prostředí (typ EEx), vodotěsná (odolná tlakové vodě)

Dotaz č. 2:

Armaturní šachty - Specifikace vstupního poklopu - výkres nebo popis

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

LEHKÝ POZINKOVANÝ POKLOP 900/900 VČETNĚ ZÁMKU FAB

Dotaz č. 3:

Armaturní šachty - Montáž za zhoršených klimatických podmínek (o co přesně jde)

.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

DĚŠŤ, SNÍH, MRÁZ DO -5°C

Dotaz č. 4:

Elektrodomky - Je potřeba dodržet u spodní části tepelné izolace třídu reakce na oheň B?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Zateplené obvodové stěny objektu musí mít jako celek třídu reakce na oheň nejhůře B

V Praze dne 23.3.2023

Lenka Hošková
Oddělení centrálního nákupu