

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
Zadavatel	<b>ČEPRO, a.s.</b> se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva
Název zakázky	Část 1 “Rámcová dohoda na dodávky armaturních šachet“ Část 2 „Rámcová dohoda na dodávky elektrodomků“
Ev. č. zakázky	Z2023-009905
Druh ZŘ	Otevřené nadlimitní řízení
Ev. č. zadavatele	066/23/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

**ČEPRO, a.s.**, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 2.3.2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel v zákonem stanovené lhůtě následující odpověď.

Dotaz č. 1	U elektrodomku na straně 9 je napsáno : Zateplení obvodové stěny objektu musí jako celek třídu reakce na oheň nejhůře B. Musíme toto dodržet?
Odpověď zadavatele č. 1	Trváme na požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci, tj.: „Zateplené obvodové stěny objektu musí mít jako celek třídu reakce na oheň nejhůře B“

V Praze dne 31.3.2023

---

Lenka Hošková  
Oddělení centrálního nákupu