

název dokumentu:	ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3
zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 601 93 531, DIČ: CZ60193531 sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze společně zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou – předsedou představenstva; a Ing. Františkem Todtem – členem představenstva
název zakázky:	Digitalizace a modernizace systémů CCTV a PZTS a ACS na skladě PHM ČEPRO, a.s. Hněvice
číslo evid. z VVZ / druh:	Z2023 – 010144 / nadlimitní zakázka v otevřeném řízení
č.zakázky zadavatele:	030/23/OCN

Podle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen „zákon“), doplňuje (mění) tímto zadavatel znění zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) předmětné zakázky, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 3. 2023 pod evidenčním číslem **Z2023 – 010144** a na profilu zadavatele E-ZAK na elektronické adrese zakázky: https://zakazky.ceproas.cz/contract_display_1237.html, s ohledem na doručené dotazy ze dne 31. 3. 2023, jak je uvedeno níže:

DOTAZ č. 1:

V příloze ZD č. 3 Výkazu výměr - v rozpočtu VSS, části optické kabely, jsou v položce č. 53 pouze nějaké znaky. Tento řádek má zůstat neoceněn?

ODPOVĚĎ: Nikoliv, jedná se zřejmě o technickou chybu v aplikaci „Excell“, Název položky je:

53 – „Kabel optický armovaný A-DQ(BN)(SR)2Y 24 E9/125 BLK (24vl. SM OS2)“ - dle standardu OIT 780 m

a bude naceněna v nabídce účastníka. Zadavatel umístil na elektronickou adresu předmětné zakázky na profilu zadavatele opravenou přílohu ZD č. 3 s názvem. „**Příloha ZD č. 3_VV_Digit a modern CCTV PZTS ACS Hněvice 4 4 23.xlsx**“.

DOTAZ č. 2:

V části PZTS i části VSS jsou položky na dokumentaci skutečného stavu - OIT a OBIA. Dle technické zprávy se jedná o oddělení ČEPRO. Může zadavatel vysvětlit, jak k této položce máme přistoupit? Zda ji máme ocenit dle našich standardních metod nebo se jedná o něco speciálního.

ODPOVĚĎ:

Projektová dokumentace musí být rozdělena dle OIT zadavatele (Odbor informačních technologií ČEPRO, a.s.) a dle OBIA zadavatele (Odbor bezpečnosti a interního auditu ČEPRO, a.s.). Část PD - OIT musí obsahovat kompletní zakreslení optických a metalických rozvodů, bez zakreslení koncových prvků. Naopak PD - OBIA musí obsahovat vše, t.j. strukturovanou kabeláž i koncové prvky.

Zadavatel konstatuje, že se dosavadní lhůta pro podání nabídek se nemění, zůstává tak, jak byla zadavatelem stanovena – tj. do **18. 4. 2023 do 11:00 hod.** na elektronickou adresu předmětné zakázky na profilu zadavatele E-ZAK.

V Praze dne: **4. 4. 2023**

.....
Ing. Pavel Ševčík
Odd. centrálního nákupu, ČEPRO, a.s.

