

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Zadavatel: ČEPRO, a.s.
Se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 60193531
Název veřejné zakázky: „Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 1 765,8 kWp v areálu Cerekvice nad Bystřicí společnosti ČEPRO, a.s. fotovoltaických elektráren (FVE) na skladu Cerekvice“

jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 9. 5. 2023 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tyto žádosti (a v nich obsažené dotazy) poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č.1: Je nutné dodržet natočení FVE panelů na východ? Nebo může v rámci realizační dokumentace dojít k úpravě natočení FVE panelů?

Odpověď č.1: *Je nutné, aby byla dodržena konstrukce s orientací východ/západ a byli tak splněny veškeré odstupové vzdálenosti od panelů FVE, oplocení, průjezd technologie HZS a obsluhy FVE.*

Dotaz č.2: Je možné z Vaší strany poskytnout připojovací podmínky od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k Vaší akci?

Odpověď č.2: *Ano, připojovací podmínky od společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k tomuto projektu jsou definovány Smlouvou o připojení, viz. příloha č. 1 tohoto vysvětlení.*

Dotaz č.3: Je místo ve stávající transformační stanici pro umístění skříně AXN?

Odpověď č.3: *Ano, ve stávající trafostanici v areálu Cerekvice nad Bystřicí společnosti ČEPRO, a.s. je dostatek místa pro umístění skříně AXN.*

Dotaz č.4: Má stavba pravomocné stavební povolení? V rámci objektu IO03 – vedení výkonu z nové trafostanice do stávajících rozvodů je požadováno také ocenění položky č. 7 a 8 – tj. kabelové žlaby plné/drátěné, jejich montáž a spojování. Skutečně jsou tyto práce v rámci IO03 požadovány? Bude případně upravený výkaz výměr?

Odpověď č.4: *Ano stavba MÁ pravomocné stavební povolení. Uchazeč je povinen nacenit všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu – výkazu výměr. Položkový rozpočet - výkaz výměr z tohoto důvodu upravený nebude..*

Dotaz č.5: V rámci objektu IO01 – Vyvedení elektrického výkonu FVE – stejnosměrná část je požadováno také ocenění položky č. 6 a 7 – tj. kabelové žlaby plné/drátěné, jejich montáž a spojování. Skutečně jsou tyto práce v rámci IO03 požadovány? Bude případně upravený výkaz výměr?

Odpověď č.5: *Uchazeč je povinen nacenit všechny položky uvedené v položkovém rozpočtu – výkazu výměr. Položkový rozpočet - výkaz výměr z tohoto důvodu upravený nebude.*

Dotaz č.6: V rámci zemních prací je vždy v technické zprávě uvedeno, že přebytky zeminy budou předány investorovi k opětovnému použití, ale v rámci stejné kapitoly je vždy sepsáno, že přebytky budou odvezeny na skládku. Která varianta platí? Toto může výrazným způsobem ovlivnit výši nabídkové ceny.

Odpověď č.6: *Platí varianta, že přebytky zeminy budou předány investorovi k opětovnému použití. Pokud by bylo potřeba přebytky odvézt na skládku, pak to bude*

řešeno nad rámce této zakázky. Nicméně předpokládáme, že vytěžená zemina bude po dokončení zemních prací na instalaci využita k drobným terénním úpravám, které vzniknou následným poklesem zasypaných kabelových rýh a případně převezena investorovi k budoucímu využití v rámci areálu do vzdálenosti do 300 metrů.

- Jinak platí text z DPS pro SO 01:

5.4 Terénní úpravy

- Před instalací vrtané konstrukce pro uložení fotovoltaických panelů bude zájmové území o přibližných rozměrech 350 m na 40 m (plocha 14 000 m²) upraveno do základní nivelety s odkopkem 5 cm. Tento úkon bude proveden prostřednictvím adekvátní techniky s tím, že tímto dojde i k odstranění drobné zeleně. Při této činnosti bude nutno mimo zájmové území pro instalaci fotovoltaické elektrárny vyvést a uskladnit přibližně 700 m³ výkopové zeminy bez zatížení jakýmkoliv odpadním materiálem. Tímto tato zemina může být uskladněna v areálu stavebníka ČEPRO, a.s. a může být užita na terénní úpravy.
-

Přílohy tohoto vysvětlení:

1. FVE Cerekvice_SOP_20211026_Pod

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 se lhůta pro podání nabídek neprodlužuje:

původní lhůta pro podání nabídek:

26. 5. 2023 v 10:00 hod.

původní lhůta pro otevírání nabídek:

26. 5. 2023 ihned po skončení lhůty
pro podání žádostí o účast.

V Praze dne uvedeném v elektronickém podpisu

Pure Ventures, s.r.o.
na základě plné moci
Mária Bosnovičová