

ZEMINA

VÝSTRAŽNÁ FOLE

SDĚLOVACÍ KABEL

SILOVÝ KABEL

ZEMNÍ PÁSEK

PÍSKOVÉ LOŽE

700

300

80

min. 200

350-500

80

VOZOVKA

ZEMINA

CHRÁNIČKY

ZEMNÍ PÁSEK

SDĚLOVACÍ KABEL

SILOVÝ KABEL


1000

500

1. PROSTŘEDÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-1 ED. 2 A ČSN 33 2000-5-51 ED. 3.
2. PRO VNĚJŠÍ KABELOVOU TRASU JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU ČSN 73 6005.
3. ULOŽENÍ ZEMNÍHO KABELU BUDE V HDPE CHRÁNIČCE.

Souřadný systém S-JTSK

6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				SWECO 	
VYPRACOVAL	Ing. Končík	HIP	Ing. Středa	T. KONTROLA	Ing. Novák
PROJEKTANT	Ing. Končík	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Miškovský	DATUM	09.2019
OBJEDNATEL	ČEPRO, a.s.			OKRES	Litoměřice
Rekonstrukce odlučovače ropných látek Hněvice				ČÍSLO ZAKÁZKY	11 8283 02 01
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2x A4
				MĚŘÍTKO	-
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	009496/19/1
ČÁST STAVBY	SŘTP			SO/PS	PS 0003
PŘÍLOHA: Vzorové řezy kabelovým výkopem				ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.3.b.5
					h 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatel) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).