

SPECIFIKACE

2 ks OVLÁDACÍ SKŘÍŇKA V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ DO ZÓNY I

KRYTÍ: IP65

OCHRANA PROTI NEB. VÝBUCHU:

II 2G Ex demb IIC T6 Gb

ROZMĚRY: (š x v x h) 120x220x90

MATERIÁL: POLYESTER

NÁPLŇ:

1 ks SIGNÁLKA 230VAC, "OTEVŘEN" ZELENÁ (–HL2)
1 ks SIGNÁLKA 230VAC, "ZAVŘEN" BÍLÁ (–HL1)
1 ks PŘEPÍNAČ 3–POLOHY 2NO, ČERNÝ
1 ks TLAČÍTKO "ZAVŘÍT" 1NO BÍLÉ (–SB1)
1 ks TLAČÍTKO "OTEVŘÍT" 1NO ZELENÉ (–SB2)
1 ks TLAČÍTKO "STOP" 1NC ČERNÉ (–SB3)

12 ks ŘADOVÁ SVORKA do 2,5 mm2 (1ks PE)

JMEN. NAPĚTÍ KONTAKTŮ: 415V
JMEN. PROUD KONTAKTŮ: 10A

1 ks KABELOVÁ VÝVODKA M25 (8–17mm)

VÝROBCE: GENERI

SCHEMA ZAPOJENÍ



SA1: SCHEMA SPÍNANÍ

POZ / KONT	1	0	2
1–2	X		
3–4			X

TEXTY POPISNÝCH ŠTÍTKŮ

1) =SE22051–MS1
=SE58005–MS1

2					
1					
0	07/2019	FASULIS	HROMÁDKA	SEDLÁČEK	DPS – DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Rev.	Datum:	Navrhl:	Přezkoušel:	Schválil:	Popis:

Název: OVLÁDACÍ SKŘÍŇKY – SERVOPOHONY AUMA NORM		Stupeň: DPS	= / +
Projekt: ČEPRO AUTOMATIZACE SKLADU POTĚHY			Vydání:
Provozní soubor: PS220, S0580	Číslo zakázky: PRJ1810275		
Část: D2.2.1 ELEKTRO ČÁST – SERVOPOHONY	Velikost/Měřítko:		
Zákazník: ČEPRO, a.s. PRAHA	Dodavatel: VAE CONTROLS, s. r. o. nám. J. Gagarina 233/1 710 00 Ostrava	Počet stran: 1xA3	Strana: 1
		Číslo výkresu: V1810275E212	Rev. 0