

LEGENDA :

- LED

SVÍTIDLO LED FUTURA 2.5ft ABS AI 5200/840m, 35W, IP66, ta=-20°C+45°C
- ☒

KRABICOVÁ ROZVODKA 8102 S PRŮCHODKAMI A SVORKOVNICÍ IP54
- KABELOVÁ TRASA V ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBCE NA POM.OCEL. KONSTRUKCI
- =====


KABELOVÁ TRASA V CHRÁNIČCE V ZEMI

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE 50Hz, 230V/400V/TN-S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ED2  
OPATŘENÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice		
Zak. číslo/Project No.	18082	Datum/Date	01/2019 Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení		
Místo stavby/Location	Mstětice		

Vypracoval/Designed by	Sohlich Lubomír		17.12.2018	<b>Projektová org./Project Company</b>  PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Píerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz 
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		17.12.2018	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	S001 Čerpací stanice PHM
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	02. Silnoproudé rozvody a uzemnění

Název/Title				
Přestřešení výdeje PHM-elektroinstalace				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1 : 50	A4		18082-DSP-D-D1-SO01-02-304	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.  
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.