



PŮDORYS ZÁKLADŮ



PŮDORYS DÓMŮ




OBETONOVÁNÍ DÓMŮ


ASF. PENETRAČNÍ NÁTĚR  
OBETONOVÁNÍ DÓMŮ - BETON C30/37 150 mm  
IZOCHRA 500G/M<sup>2</sup> 5 mm  
IZOLOVANÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE DÓMŮ

VÝPIS VÝZTUŽE


(S1) SVAŘOVANÁ SÍŤ KY50 - 8/150 x 8/150  
ROZM. RŠ 2180/1940 mm  
CELKEM 37,2 m<sup>2</sup>




(S2) SVAŘOVANÁ SÍŤ KY50 - 8/150 x 8/150  
ROZM. RŠ 1960/1940 mm  
CELKEM 33,5 m<sup>2</sup>




(S3) SVAŘOVANÁ SÍŤ KY50 - 8/150 x 8/150  
ROZM. RŠ 1550/1940 mm  
CELKEM 13,2 m<sup>2</sup>




(S4) SVAŘOVANÁ SÍŤ KY 50 - 8/150 x 8/150  
ROZM. 2600/200 mm  
CELKEM 1,14 m<sup>2</sup>



(S5) SVAŘOVANÁ SÍŤ KY 50 - 8/150 x 8/150  
ROZM. 1600/200 mm  
CELKEM 1,4 m<sup>2</sup>



(S6) SVAŘOVANÁ SÍŤ KY 50 - 8/150 x 8/150  
ROZM. 3830/200 mm  
CELKEM 1,7 m<sup>2</sup>



LEGENDA

- USKLADŇOVACÍ NÁDRŽ
- ZÁKLADY NÁDRŽE, OBETONOVÁNÍ ŠACHET,
- ZÁKLAD POD PLAMENOJISTKY
- STAVEBNÍ JÁMA
- DRENÁŽ
- ŠTĚTOVNICOVÁ STĚNA

LEGENDA MATERIÁLŮ

BETONOVÉ KONSTRUKCE - C 30/37


VÝPIS VÝZTUŽE

(S7) SVAŘOVANÁ SÍŤ KY 50 - 8/150 x 8/150 PŘI HORNÍM I DOLNÍM POVRCHU  
ROZM. RŠ 2900/2900 mm  
CELKEM 37 m<sup>2</sup>


- 4 ks  
~ 200 kg

(S8) DISTANČNÍ STOLIČKA  
OCEL 10 505 R Ø8, ROZTEČ - 1,05 x 1,05 m  
ROZM. RŠ 2000 mm  
CELKEM 39,5 m

- 18 ks  
~ 15,8 kg



(S9) OCELOVÁ KOTEVNÍ DESKA - VÝPIS PRO 1ks (CELKEM 4ks)



1 Pl. 400x10 - 600  
CELKEM 0,26 m<sup>2</sup> ~ 42,2 kg

2 L 50x50x5 - 350 mm  
CELKEM 6ks, 2,3 m ~ 9,3 kg

CELKOVÁ HMOTNOST VÝZTUŽE

SVAŘOVANÁ SÍŤ KY 50 ~ 675 kg  
PLECH tl. 10 mm ~ 170 kg  
L 50x50x5 dl. 9,2 m ~ 37,2 kg

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.		
Objednatel/Customer			
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice		
Zak. číslo/Project No.	18082	Datum/Date	01/2019
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení		
Místo stavby/Location	Mstětice		

Vypracoval/Designed by	Rudolfová Michaela	15.01.2019	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrást 783/15, 750 02 Píseň Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal	15.01.2019	
Schválil/Approved by			
HIP/Manager	Pazdera Michal		

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		
SO/PS_CO/PU	SO01 Čerpací stanice PHM		
Profesní díl/Prof. part			
Profesní část/Prof. section	01. Stavební část		

Název/Title	Uskladňovací nádrž - základy, domy			
Měřítka Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:50	A2		18082-DSP-D-D1-SO01-01-305	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo ji předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol. This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.