


Investor/Client	ČEPRO, a. s.
Objednatel/Customer	
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice
Zak. číslo/Project No.	18082
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Část/Part	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu	
SO / PS_CO/PU	SO02 Kiosek	
Prof. Díl/Professions	02. Elektro část	
Prof. část/ Prof. Part		

SPECIFIKACE - KABELOVÁ LISTINA

Číslo	Označení	Typ	Průřez [mm²]	Množství [m]	Od		Do		Napětí [V]	Poznámka
					Zařízení	Svorka	Zařízení	Svorka		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WL0.1	CYKY	5Jx10	8						Přívod napájení z RE
	WL0.2	CYKY	5Jx6	8						Přívod napájení z NZ
	WL1.3	CYKY	3Jx1,5	6						Světél. Linka na kiosku
	WS4	CMSM	2x1,5	8						Soumrak.spínač
	WL07	CYKY	5Jx2,5	15						Venk.klim.jedn VKJ
	WL08	CYKY	3Jx1,5	10						Vnitř.klim.jednotka KJ1
	WL09	CYKY	3Jx1,5	15						Vnitř.klim.jednotka KJ2
	WS08	CYKY	4Jx1,5	15						komunikace VKJ-KJ1
	WS09	CYKY	4Jx1,5	15						komunikace VKJ-KJ2
	WL11	CYKY	3Jx1,5	30						Osvětlení EL1
	WL12	CYKY	3Jx1,5	25						Osvětlení EL2
	WL13	CYKY	3Jx1,5	25						Osvětlení EL3
	WL14	CYKY	3Jx2,5	25						Zás XS1
	WL15	CYKY	3Jx2,5	25						Zás XS2
	WL16	CYKY	3Jx2,5	15						Zás XS3
	WL17	CYKY	3Jx2,5	12						Zás XS4
	WL18	CYKY	3Jx2,5	15						Zás XS5
	WL19	CYKY	3Jx2,5	12						Zás XS6
	WL20	CYKY	3Jx2,5	25						Zás XS7
	WL21	CYKY	3Jx2,5	12						Zás XS8
	WL22	CYKY	3Jx2,5	10						Zás XS9
	WL23	CYKY	3Jx2,5	10						Zás XS10
	WL24	CYKY	3Jx2,5	15						Zás XS11
	WL25	CYKY	3Jx2,5	20						Podlah.XS12
	WL26	CYKY	3Jx2,5	10						Zás.XS13
	WL27	CYKY	3Jx1,5	10						EZS
	WL28	CYKY	3Jx1,5	12						Nouz.signal.-zdroj
	WL61	CYKY	3Jx2,5	25						Přímot. konvektory EH1
	WL62	CYKY	3Jx2,5	12						Přímot. konvektory EH2
	WL63	CYKY	3Jx2,5	15						Salavý panel EH3
	WL64	CYKY	3Jx2,5	10						Přímot. konvektory EH4
	WL65	CYKY	3Jx2,5	10						Přímot. konvektor EH5
	WS61.1	CYKY	2x1,5	6						Prost.termostat BT1
	WS61.2	CYKY	2x1,5	8						Blok. Přímotopů
	WS63	CYKY	2x1,5	15						Prost.termostat BT2
	WL67	CYKY	3Jx2,5	8						Ohř.vody EO
	WS67.1	CYKY	2x1,5	8						Blok. Ohř.vody
	Pospoj.	CY	4	15						pospoj