

Konstrukce cementobetonové desky			
— CEMENTOBETONOVÝ KRYT	CBI C30/37, XC4, XD3, XA2, XF4	350 mm	ČSN 73 6123–1; ČSN EN 13877–1
— s rozptýlenou výztuží 25,00 kg/m ³			
— vyztužený při horním povrchu sítí KARI 8/100 x 8/100			
— Izochran min. 600 g/m ²			tl. 1,5 mm
— Fólie HDPE PENEFOL 950			
— Izochran min. 500 g/m ²			
— *SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC 0/32; C8/10	150 mm	ČSN 73 6124–1 ČSN 73 6126–1; ČSN EN 13 285
ŠTĚRKODRŤ fr. 0–63	ŠDA	250 mm	
CELKEM Ha		500 mm	
CELKEM Hv		750 mm	
ÚPRAVA PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ ZEMNÍHO TĚLESA (DLE POTŘEBY)		cca. 300 – 500 mm	


Ha - tloušťka stmelných vrstev
Hv - celková tloušťka konstrukčních vrstev vozovky

* V podkladní vrstvě z SC 0/32; C8/10 se v místech spár v CB krytu rovněž vytvářejí spáry (vrypy). Pro snížení eroze podkladu je možno na všech konstrukčních vrstvách ze SC navrhnout geotextilii o plošné hmotnosti 500 g.m–2. V takovém případě není nutno spáry v SC SC 0/32; C8/10 vytvářet.

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.			
Objednatel/Customer				
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice			
Zak. číslo/Project No.	18082	Datum/Date	01/2019	Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení			
Místo stavby/Location	Mstětice			

Vypracoval/Designed by	Rudolfová Michaela		16.01.2019	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Pířev Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz	
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		17.01.2019		
Schválil/Approved by	Ing. řimanský Jan				
HIP/Manager	Pazdera Michal				

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO05 KTÚ, komunikace a zpevněné plochy
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	

Název/Title				
Vzorový list - Refýž				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:25	A3		18082-DSP-D-D1-SO05-304	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.