


Asfaltový koberec mastixový



Konstrukce zpevněné plochy – DO–N–3–I–PIII

ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ	SMA 11S	40 mm	ČSN 73 6123–1; ČSN EN 13877–1
— asfaltová emulze pro spojovací postřik 0,5 kg/m²	PS–A		ČSN 73 6129
— ASFALTOVÝ BETON	ACL 22S	80 mm	ČSN 73 6123–1; ČSN EN 13877–1
— asfaltová emulze pro spojovací postřik 0,5 kg/m²	PS–A		ČSN 73 6129
— ASFALTOVÝ BETON	ACP 22S	80 mm	ČSN 73 6123–1; ČSN EN 13877–1
— asfaltová emulze pro spojovací postřik 0,5 kg/m²	PS–A		ČSN 73 6129
— *SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC 0/32; C8/10	170 mm	ČSN 73 6124–1
— ŠTĚRKODRŤ fr. 0–63	ŠDa	250 mm	ČSN 73 6126–1; ČSN EN 13 285

Celkem Ha 370 mm
Celkem Hv 620 mm

ÚPRAVA PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ TĚLESA (DLE POTŘEBY) cca 300–500 mm

Ha = tloušťka stmlených vrstev
Hv = celková tloušťka konstrukčních vrstev vozovky

Na konstrukčních vrstvách ze SC musí být provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev:


- omezením jejich smršťování úpravou pojiva (pomalu tuhnoucí pojivo)
- uvolněním smršťovacího napětí pojezdy vrstvy vibračním válcem v době tvrdnutí nebo vytvořením smršťovacích trhlin ve vzdálenostech do 5 m (vločkami, vibračním diskem, proříznutím apod.)

V krytové vrstvě se požaduje použití modifikovaného asfaltu PMB

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	ČEPRO, a. s.			
Objednatel/Customer				
Název akce/Project	ČS EuroOil Mstětice			
Zak. číslo/Project No.	18082	Datum/Date	01/2019	Č. obj./Cust. No.
Stupeň PD/PD Stage	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení			
Místo stavby/Location	Mstětice			

Vypracoval/Designed by	Rudolfová Michaela		16.01.2019	Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz 
Kontroloval/Checked by	Pazdera Michal		17.01.2019	
Schválil/Approved by	Ing. Šimanský Jan			
HIP/Manager	Pazdera Michal			

Část/Section	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Podčást/Subsection	D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
SO/PS_CO/PU	SO05 KTÚ, komunikace a zpevněné plochy
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	

Název/Title				
Vzorový list - AB vozovka				
Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:25	A3		18082-DSP-D-D1-SO05-303	0

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commission agent.