ŘEZ A - A
M1:10

Šachta pro výdejní stojan VS01 a VS02

Pozn. : SESTAVA PRO PŘIPOJENÍ KE STOJANU VS02 BUDE STEJNÁ, JAKO U VS01.



ŘEZ B - B
M1:10



ŘEZ C - C
M1:10

Šachta pro výdejní stojan VS 03



* HLOUBKY OS POTRUBÍ JSOU ORIENTAČNÍ, JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI.

** POZICI ELEKTROCHRÁNIČEK UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI.



Detail D
M1:5

Jímka signalizace úkapů



* HLOUBKY OS POTRUBÍ JSOU ORIENTAČNÍ, JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI.

** POZICI ELEKTROCHRÁNIČEK UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI.



POČET ŠACHET: 3 ks

POZNÁMKY:

1. ŠACHTY SVAŘIT VODOTĚSNĚ, vč. PROSTUPŮ POTRUBÍ.
2. DO ŠACHTY PŘIVAŘIT JEDEN UZEMŇOVACÍ ŠROUB M8x16 ČSN 02 1103.
3. ŠACHTY VNĚ IZOLOVAT PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
4. NÁTĚR VNITŘKU ŠACHET A POTRUBÍ V ŠACHTÁCH – viz. Specifikace
5. IZOLACE OCEL. POTRUBÍ A CHRÁNIČEK ULOŽENÝCH V ZEMI – viz. Specifikace
6. ŠACHTY OBETONOVAT PO MONTÁŽI TECHNOLOGIE

KUSOVNÍK PRO ŠACHTU VS01			
POLOŽKA	KS	POPIS	MATERIÁL
1	1	Šachta výd. stojanu – plech tl. 4 mm	S235JRG2
2	2	ČSN 425541 – L60x60x6–1760 mm	S235JRG2
3	2	ČSN 425541 – L60x60x6–480 mm	S235JRG2
4	4	ČSN 425541 – L60x60x6–700 mm	S235JRG2
5	4	P4 – 100 x 100	S235JRG2
6	6	PÁSOVINA 50x3–120	S235JRG2

KUSOVNÍK PRO ŠACHTU VS02
KUSOVNÍK PRO ŠACHTU VS02 JE SHODNÝ S KUSOVNÍKEM ŠACHTY VS01.

KUSOVNÍK PRO ŠACHTU VS03			
POLOŽKA	KS	POPIS	MATERIÁL
7	1	Šachta výd. stojanu – plech tl. 4 mm	S235JRG2
8	2	ČSN 425541 – L60x60x6–1393 mm	S235JRG2
9	2	ČSN 425541 – L60x60x6–480 mm	S235JRG2
10	4	ČSN 425541 – L60x60x6–900 mm	S235JRG2
11	4	P4 – 100 x 100	S235JRG2
12	6	PÁSOVINA 50x3–120	S235JRG2

SCHVÁLENÝ DOKUMENT

Revize/Rev.	Datum/Date	Předmět revize/Description	Vypracoval/Designed by

Investor/Client	**ČEPRO, a. s.**				
Objednatel/Customer					
Název akce/Project	**ČS EuroOil Mstětice**				
Zak. číslo/Project No.	**18082**	Datum/Date	**01/2019**	Č. obj./Cust. No.	
Stupeň PD/PD Stage	**Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení**				
Místo stavby/Location	**Mstětice**				

Vypracoval/Designed by	**Kunová Blanka**		14.12.2018	**Projektová org./Project Company**
Kontroloval/Checked by	**Pazdera Michal**		14.12.2018	PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz
Schválil/Approved by	**Ing. Šimanský Jan**			
HIP/Manager	**Pazdera Michal**			

Část/Section	**D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**
Podčást/Subsection	**D2. Dokumentace technických a technologických zařízení**
SO/PS_CO/PU	**PS01 Čerpací stanice PHM**
Profesní díl/Prof. part	
Profesní část/Prof. section	**01. Strojně technologická část**

Název/Title

ŠACHTY VÝDEJNÍCH STOJANŮ

Měřítko Scale	Formát Size	Číslo kopie Copy No.	Archivní číslo/Archive No.	Číslo revize Revision No.
1:10	**6A4**		**18082-DSP-D-D2-PS01-01-305**	**0**

Tento dokument je majetkem společnosti PIK s.r.o. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou nebo jí předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce spol.
This document is property of PIK s.r.o. It is strictly prohibited to use, copy or hand over to any third party or otherwise dispose without explicit written permission of company commision agent.