



POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE

dle § 32 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci

pro objekt ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, Praha 7

sklad: TŘEMOŠNÁ

tel: 377 595 111

1. ÚČEL

Požární poplachové směrnice vymezují povinnosti osob v případě vzniku požáru a sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru, nebo jiné mimořádné události.

2. POSTUP OSOBY, KTERÁ ZPOZORUJE POŽÁR

Každý, kdo zpozoruje požár, je povinen neodkladně provést hlášení nebo zabezpečit jeho ohlášení na telefonní číslo: **2222** nebo **150**, prostřednictvím tlačítek EPS, nebo radiostanicí.

V hlášení je každý povinen uvést: kde hoří, co hoří, kdo volá, odkud volá, a další skutečnosti dle dotazu ohlašovny.

3. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Požární poplach je vyhlášen pro zaměstnance: voláním "HOŘÍ" nebo sirénou.

Pro SDHP na tel. 2222 (150) nebo radiostanicí oběžníkovým volacím znakem.

4. POSTUP OSOB PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU

Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření. Každý je povinen poskytnout osobní nebo věcnou pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu.

Další povinnosti osob po vyhlášení požárního poplachu:

- přerušit práce, vypnutí strojního zařízení a odstavení technologie,
- vypnutí přívodu el. energie v zasaženém objektu – pokud nebude narušen technologický provoz,
- opustit ohrožený prostor na volné prostranství v dostatečné vzdálenosti a poskytnout pomoc jednotkám PO, pokud o ni budou požádáni.

5. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

OHLAŠOVNA POŽÁRU - dispečink ČEPRO	2222, 150	(0) 377 595 222
KOPIS HZS kraje	(0) 150, (0) 112	(0) 950 330 110
Pohotovost		
Elektro	2205, 739 240 006	(0) 800 850 860
Voda	2381	(0) 377 413 444
Plyn	2381	(0) 1239
POLICIE ČR	(0) 158	(0) 377 953 415
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	(0) 155	(0) 377 330 131
Vedoucí skladu	2300	(0) 739 240 492
Bezpečnostní technik	2288	(0) 739 240 840
Velitel JPO	2257	(0) 739 240 747

Schválil: Ing. Jitka Šonková
požární specialista – na základě pověření

V Třemošné, 11. 4. 2019