

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F
	1	2	3	4	5	6	7	8	

NÁZEV

PODPĚRA KLUZNÁ (DN 200 – 800)

ROZMĚROVÁ NORMA

ON 130802

VYOBRAZENÍ

ROZSAH DN

200 – 800

MATERIÁL

S235JR + POZINK (11373.0)
 KLUZNÁ DESKA S235JR + PTFE VLOŽKA

A-A

M 1:5

POS.	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	T[mm]
4	310	260	250	200	8
4.1	310	260	250	200	8
4.2	350	260	290	200	8
4.3	350	260	290	200	8

REF: SEZNAM ULOŽENÍ

NAVRHL:	Ing. Pavel ZEHNÁLEK	Na Hrázi 781/15 PŘEROV 1–Město 750 02 tel: 581 288 111 P.I.K. s.r.o.
SCHVÁLIL:	Ing. ŠIMANSKÝ Jan ml.	
ČEPRO a.s. PRAHA SKLAD PH SEDLNICE PS 500.2 – PRODUKTOVÉ ROZVODY C– PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ DETAILS		
č.kopie:	archivní č.:	039/01/PP-II.-PC1-C/500.2-03-015

4				
3				
2				
1				
0	11/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	VAŇKO	ŠEVČÍK
REVIZE	DATUM	POPIS ZMĚNY	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL

PROJEKT:

KOMPENZACE POTRUBNÍCH TRAS

SKLAD PHM SEDLNICE, ČEPRO a.s.

MĚŘ. NA

FORMÁT: A3

DATUM: 11/2018

VYPRACOVAL

SCHVÁLIL

NÁZEV SOUBORU

POZN.

VAŇKO

ŠEVČÍK

NÁZEV: SKLAD PHM SEDLNICE, ČEPRO a.s.

PODPĚRA KLUZNÁ (DN200–800)

IP–18–0308–0012

1

Č.V.

REVIZE

Tento dokument je duševním a průmyslovým vlastnictvím akciové společnosti IP PROJEKT.