



## Seznam listů / seznam revizí

List	Revize			
	0	1	2	3
1	0		2	3
2	0		0	0
3	0		0	0
4	0		0	0
5	0		0	0
6	0		0	0
7	0		0	0
8	0		0	0
9	0		0	0
10	0		0	0
11	0		0	0
12	0		0	0
13	0		0	0
14	0		0	0
15	-	-	2	2
16	-	-	-	3
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				

3	Revize 3 - PRJ2110151			07/2021	Ing. Fasulis	Ing. Hromádka	Ing. Sedláček
2	Revize 2 - PRJ2010291			10/2020	Ing. Fasulis	Ing. Hromádka	Ing. Sedláček
1							
0	DD			03/2008	Ing. Fasulis	Ing. Hromádka	Ing. Štverka
R	Popis revize			Datum	Vypracoval	Kontroloval	Schválil
Číslo zakázky :		PIKPRV13	Část CE	Stupeň: DPS	Prov. s.: PS225a-ČERPACÍ STANICE		List 1 / 16
Datum: 03/2008		Název zakázky : ČEPRO, a.s. PRAHA			Název dokumentu :		Archivní číslo : <b>DV13E50004</b>
Vypr: Ing. Fasulis		OBNOVA SKL. KAPACIT			<b>Seznam kabelů</b>		
Kontr: Ing. Hromádka		PH-ROUDNICE-ETAPA A					
Schv: Ing. Štverka		OBJ. 500-POTR. ROZV. PRO ČS					

P.Č.	KABEL	PROVOZNÍ NAPĚTÍ (V)	TYP KABELU	ODKUD	KAM	Umístění	DÉLKA ( m )	POZNÁMKA
421	= SE50044 -WL1	400	CYKY-J 4x2,5	+ RM500 - pole 12a	= SE50044 -M1		100	
422	= SE50044 -WS1	230	CYKY-J 12x1,5	+ RM500 - pole 12a	= SE50044 -M1		100	
423	= SE50044 -WS2	230	CYKY-J 12x1,5	+ RM500 - pole 12a	= SE50044 -MS1		125	
424	= SE50044 -WS3	MN	F-CY-JZ 2X1	+ RM500 - pole 12a	= SE50044 -M1		100	
425	= SE50045 -WL1	400	CYKY-J 4x2,5	+ RM500 - pole 12a	= SE50045 -M1		100	
426	= SE50045 -WS1	230	CYKY-J 12x1,5	+ RM500 - pole 12a	= SE50045 -M1		100	
427	= SE50045 -WS2	230	CYKY-J 12x1,5	+ RM500 - pole 12a	= SE50045 -MS1		125	
428	= SE50045 -WS3	MN	F-CY-JZ 2X1	+ RM500 - pole 12a	= SE50045 -M1		100	
429	= SE50046 -WL1	400	CYKY-J 4x2,5	+ RM500 - pole 12a	= SE50046 -M1		100	
430	= SE50046 -WS1	230	CYKY-J 12x1,5	+ RM500 - pole 12a	= SE50046 -M1		100	
431	= SE50046 -WS2	230	CYKY-J 12x1,5	+ RM500 - pole 12a	= SE50046 -MS1		100	
432	= SE50046 -WS3	MN	F-CY-JZ 2X1	+ RM500 - pole 12a	= SE50046 -M1		100	
433	= SE50047 -WL1	400	CYKY-J 4x2,5	+ RM500 - pole 12a	= SE50047 -M1		120	
434	= SE50047 -WS1	230	CYKY-J 12x1,5	+ RM500 - pole 12a	= SE50030 -M1		120	
435	= SE50047 -WS2	230	CYKY-J 12x1,5	+ RM500 - pole 12a	= SE50030 -MS1		120	
436	= SE50047 -WS3	MN	F-CY-JZ 2X1	+ RM500 - pole 12a	= SE50030 -M1		120	
437	= RM500/12A -WS3	24VDC	F-CY-JZ 18G1	+ RM500 - pole 12a	= DT500/2b		10	
438	= RM500/12A -WS4	24VDC	F-CY-JZ 18G1	+ RM500 - pole 12a	= DT500/2b		10	
439								
440								
441								
442								
443								
444								
445								
446								
447								
448								
449								
450								

Revize:	2-PRJ201029	Č. zakázky:	PIKPRV13		Název zakázky:	ČEPRO, a.s. Praha	Název:	Seznam kabelů	List:	16	Celkem:	16
Datum:	10/2020	Prov. soubor:	PS225a- ČERPACÍ STANICE		OBNOVA SKL. KAPACIT PH-ROUDNICE-ETAPA A				Arch. číslo:			
Jméno:	Ing. Fasulis	Část:	CE - SILNOPROUD		SO 500 - POTRUBNÍ ROZVODY PRO ČS - REV.:2				DV13E50004			