Řádek	Označení	Část	Index revize	Popis dokumentu	Komentář	Doplňkový komentář	Vazba na Funkci	Vazba na zařízení
1	001	B - ETAPA B		SEZNAM VÝKRESŮ			=	+
2	002	A - ETAPA A		V ROZVÁDĚČI +DT230			=	+
3	003	A - ETAPA A		NÁDRŽ +H23001			=	+
4	004	A - ETAPA A		NÁDRŽ +H23002			=	+
5	005	A - ETAPA A		NÁDRŽ +H23003			=	+
6	006	A - ETAPA A		NÁDRŽ +H23004			=	+
7	007	A - ETAPA A		NÁDRŽE +H50801, H50802			=	+
8	008	A - ETAPA A		+SO225			=	+
9	009	A - ETAPA A		+SO230			=	+
10	010	A - ETAPA A		+SO230			=	+
11	011	A - ETAPA A		+SO230			=	+
12	012	A - ETAPA A		+SO508			=	+
13	013	A - ETAPA A		+SO508			=	+
14	014	A - ETAPA A		+SO524			=	+
15	015	A - ETAPA A		+SO524			=	+
16	016	A - ETAPA A		+SO524			=	+
17	017	A - ETAPA A		+SO508			=	+
18	018	A - ETAPA A		+SO524			=	+
19	021	B - ETAPA B		SO524 -ROZVODNA NN			=	+SO524
20	022	B - ETAPA B		SO524 -ROZVODNA NN	SO230 - SKLADOVACÍ BLOK	KOMUNIKACE TRL2	=	+SO230
21	023	B - ETAPA B		TYPOVÝ SEZNAM PRO JEDNU NÁDRŽ	SO524 -ROZVODNA NN	VAZBA NA ELEKTRO	=	+SO524
22	024	B - ETAPA B		TYPOVÝ SEZNAM PRO JEDNU NÁDRŽ	SO524 -ROZVODNA NN	SO230 - SKLADOVACÍ BLOK	=	+KT524-23005
23	025	B - ETAPA B		TYPOVÝ SEZNAM PRO JEDNU NÁDRŽ	SO230 - SKLADOVACÍ BLOK		=	+H23005

Rev.	Změna	Datum	Jméno		
				Datum	30.05.2022
				Vypr.	CHUDĚJ
				Kont.	HROMÁDKA
				Schv.	CÍSAŘ

Projekt: ČEPRO, a.s. PRAHA
OBNOVA SKLAD. KAPACIT PH - HNĚVICE, et. B
SO 230, SO 500
Zakázka č.: 21026-1 (PRJ2210166)

PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic

SEZNAM KABELŮ
SEZNAM VÝKRESŮ

Prov. soubor: PS 074b - MaR
Část: B - ETAPA B
=
+

Stupeň: DVZ
Číslo výkresu: 21026-1-DVZ-C-PS074b-203
List: 001

Řádek	▲ 2 Vazba na Funkci	▲ 1 Patří pod	▲ 3 Označení	Označení typu	Délka	Cíl 01	Cíl 02	Poznámky	Průměr kabelu	Odkaz na přehledové schéma	Kabelová trasa
1	**=H230**	+SO524	**-WL1**	JZ-600-Y-CY 3G1,5	20,00 m	=H230 +SO524 -U1	+DT230+2 +DT230+2	230VAC	10,80 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 002.5D	
2	**=H230**	+SO524	**-WT1IE**	F/UTP_cat.5e_LS0H_BLUE_4x2 xAWG 24	20,00 m	=H230 +SO524 -U1	+DT230+2 +DT230+2	ETHERNET	5,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 002.7D	
3	**=IE**	+SO524	**-WT1IE**	F/UTP_cat.5e_LS0H_BLUE_4x2 xAWG 24	20,00 m	+MX230	+DT230+2 +DT230+2	ETHERNET	5,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 002.2B	
4	**=IE**	+SO524	**-WT2IE**	F/UTP_cat.5e_LS0H_BLUE_4x2 xAWG 24	20,00 m	+MX230	+DT230+2 +DT230+2	ETHERNET	5,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 002.3B	
5	**=IE**	+SO524	**-WT3IE**	F/UTP_cat.5e_LS0H_BLUE_4x2 xAWG 24	20,00 m	+MX230	+DT230+2 +DT230+2	ETHERNET	5,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 002.4B	
6	**=IE**	+SO524	**-WT4IE**	F/UTP_cat.5e_LS0H_BLUE_4x2 xAWG 24	20,00 m	+MX230	+DT230+2 +DT230+2	ETHERNET	5,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 002.5B	
7	**=IE**	+SO524	**-WT5IE**	F/UTP_cat.5e_LS0H_BLUE_4x2 xAWG 24	20,00 m	+MX230	+DT230+2 +DT230+2	ETHERNET	5,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 002.6B	
8	**=IE**	+SO524	**-WT6IE**	F/UTP_cat.5e_LS0H_BLUE_4x2 xAWG 24	20,00 m	+MX230	+DT230+2 +DT230+2	ETHERNET	5,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 002.7B	

Rev.	Změna	Datum	Jméno		
				Datum	30.05.2022
				Vypr.	CHUDĚJ
				Kont.	HROMÁDKA
				Schv.	CÍSAŘ

PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic

Projekt: ČEPRO, a.s. PRAHA
OBNOVA SKLAD. KAPACIT PH - HNĚVICE, et. B
SO 230, SO 500
Zakázka č.: 21026-1 (PRJ2210166)

SEZNAM KABELŮ
SO524 -ROZVODNA NN

Prov. soubor: PS 074b - MaR
Část: B - ETAPA B
=
+SO524

Stupeň: DVZ
Číslo výkresu: 21026-1-DVZ-C-PS074b-203
List: 021

Řádek	▲ 2 Vazba na Funkci	▲ 1 Patří pod	▲ 3 Označení	Označení typu	Délka	Cíl 01	Cíl 02	Poznámky	Průměr kabelu	Odkaz na přehledové schéma	Kabelová trasa
1	**=H23005**		**-WT1**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLACK	130,00 m	=H230 +SO524 -U1	=H23005 +H23005 -U1	TRL2 MODBUS	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 003.5B	
2	**=H23006**		**-WT1**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLACK	173,00 m	=H23005 +H23005 -U1	=H23006 +H23006 -U1	TRL2 MODBUS	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 003.5C	
3	**=H23007**		**-WT1**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLACK	209,00 m	=H23006 +H23006 -U1	=H23007 +H23007 -U1	TRL2 MODBUS	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 003.5C	
4	**=H23008**		**-WT1**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLACK	166,00 m	=H23007 +H23007 -U1	=H23008 +H23008 -U1	TRL2 MODBUS	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 003.5D	
5	**=H23009**		**-WT1**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLACK	190,00 m	=H23008 +H23008 -U1	=H23009 +H23009 -U1	TRL2 MODBUS	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 003.5E	
6	**=H23010**		**-WT1**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLACK	284,00 m	=H230 +SO524 -U1	=H23010 +H23010 -U1	TRL2 MODBUS	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 003.7B	

Rev.	Změna	Datum	Jméno		
				Datum	30.05.2022
				Vypr.	CHUDĚJ
				Kont.	HROMÁDKA
				Schv.	CÍSAŘ

PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic

Projekt: ČEPRO, a.s. PRAHA
OBNOVA SKLAD. KAPACIT PH - HNĚVICE, et. B
SO 230, SO 500
Zakázka č.: 21026-1 (PRJ2210166)

SEZNAM KABELŮ
SO524 -ROZVODNA NN
SO230 - SKLADOVACÍ BLOK
KOMUNIKACE TRL2

Prov. soubor: PS 074b - MaR
Část: B - ETAPA B

=
+SO230

Stupeň: DVZ
Číslo výkresu: 21026-1-DVZ-C-PS074b-203
List: 022

1 2 3 4

Řádek	▲ 2 Vazba na Funkci	▲ 1 Patří pod	▲ 3 Označení	Označení typu	Délka	Cíl 01	Cíl 02	Poznámky	Průměr kabelu	Odkaz na přehledové schéma	Kabelová trasa
1	**=RMS230B-05**	+SO524	**-WS1DI**	JZ-600-Y-CY 18G1,5	25,00 m	+DT230+4 +DT230+4	+RMS230B+% +RMS230B+%	24VDC, SIGNALIZACE	21,30 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 004.2B	
2	**=RMS230B-05**	+SO524	**-WS1DO**	JZ-600-Y-CY 12G1,5	25,00 m	+DT230+4 +DT230+4	+RMS230B+% +RMS230B+%	230VAC, OVLÁDÁNÍ	18,40 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 004.3B	

Rev.	Změna	Datum	Jméno		
				Datum	30.05.2022
				Vypr.	CHUDĚJ
				Kont.	HROMÁDKA
				Schv.	CÍSAŘ

PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic

Projekt: ČEPRO, a.s. PRAHA
OBNOVA SKLAD. KAPACIT PH - HNĚVICE, et. B
SO 230, SO 500
Zakázka č.: 21026-1 (PRJ2210166)

SEZNAM KABELŮ
TYPOVÝ SEZNAM PRO JEDNU NÁDRŽ
SO524 -ROZVODNA NN
VAZBA NA ELEKTRO

Prov. soubor: PS 074b - MaR
Část: B - ETAPA B
=
+SO524

Stupeň: DVZ
Číslo výkresu: 21026-1-DVZ-C-PS074b-203
List: 023

TYPOVÝ SEZNAM, PLATÍ PRO: 23005, 23006, 23007, 23008, 23009, 23010

Řádek	▲ 2 Vazba na Funkci	▲ 1 Patří pod	▲ 3 Označení	Označení typu	Délka	Cíl 01	Cíl 02	Poznámky	Průměr kabelu	Odkaz na přehledové schéma	Kabelová trasa
1	**=H23005**	+KT524-23005	**-WL1**	JZ-600-Y-CY 3G1,5	130,00 m	+DT230+4 +DT230+4	=H23005 +H23005 -U1	230VAC	10,80 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 007.3B	
2	**=H23005**	+KT524-23005	**-WS3IS**	RE-2Y(St)Yv 8x2x0,75 BLUE	88,00 m	+DT230+5 +DT230+5	=H23005 +H23005 -MX1IS	IS OBVODY	15,00 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 005.7B	
3	**=LZA23005**	+KT524-23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv2x2x0,75 BLUE	148,00 m	+DT230+5 +DT230+5	=LZA23005 +H23005 +MX01IS	IS OBVODY	10,40 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 006.3B	
4	**=LZA230054**	+KT524-23005	**-WLS1**	JZ-600-Y-CY 5G1,5	130,00 m	+DT230+5 +DT230+5	=LZA230054 +H23005 -SL1	24VDC, NAPÁJECÍ, SIGNALIZACE	13,30 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 006.2B	
5	**=PIZA230056**	+KT524-23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	112,00 m	+DT230+5 +DT230+5	=PIZA230056 +H23005 -BP1	4-20mA, IS	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 006.5B	

Rev.	Změna	Datum	Jméno		
				Datum	30.05.2022
				Vypr.	CHUDĚJ
				Kont.	HROMÁDKA
				Schv.	CÍSAŘ

PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic

Projekt: ČEPRO, a.s. PRAHA
OBNOVA SKLAD. KAPACIT PH - HNĚVICE, et. B
SO 230, SO 500
Zakázka č.: 21026-1 (PRJ2210166)

SEZNAM KABELŮ
TYPOVÝ SEZNAM PRO JEDNU NÁDRŽ
SO524 -ROZVODNA NN
SO230 - SKLADOVACÍ BLOK

Prov. soubor: PS 074b - MaR
Část: B - ETAPA B
=
+KT524-23005
Stupeň: DVZ
Číslo výkresu: 21026-1-DVZ-C-PS074b-203
List: 024

TYPOVÝ SEZNAM, PLATÍ PRO: 23005, 23006, 23007, 23008, 23009, 23010

Řádek	▲ 2 Vazba na Funkci	▲ 1 Patří pod	▲ 3 Označení	Označení typu	Délka	Cíl 01	Cíl 02	Poznámky	Průměr kabelu	Odkaz na přehledové schéma	Kabelová trasa
1	**=H23005**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	55,00 m	=TI230051 +H23005 -TT1	=H23005 +H23005 -P1	TANKBUS, IS	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 007.6D	
2	**=HGA05021**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	12,00 m	=H23005 +H23005 -MX1IS	=HGA05021 +H23005 -SQ1	IS OBVODY	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 005.3E	
3	**=HGA05031**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	14,00 m	=H23005 +H23005 -MX1IS	=HGA05031 +H23005 -SQ1	IS OBVODY	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 005.4E	
4	**=HGA05056**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	8,00 m	=H23005 +H23005 -MX1IS	=HGA05056 +H23005 -SQ1	IS OBVODY	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 005.4E	
5	**=HGA05061**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	6,00 m	=H23005 +H23005 -MX1IS	=HGA05061 +H23005 -SQ1	IS OBVODY	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 005.5D	
6	**=HGA05071**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	5,00 m	=H23005 +H23005 -MX1IS	=HGA05071 +H23005 -SQ1	IS OBVODY	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 005.6E	
7	**=HGA05081**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	5,00 m	=H23005 +H23005 -MX1IS	=HGA05081 +H23005 -SQ1	IS OBVODY	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 005.7E	
8	**=HGA050111**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	10,00 m	=H23005 +H23005 -MX1IS	=HGA050111 +H23005 -SQ1	IS OBVODY	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 005.2D	
9	**=HGA052110**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	22,00 m	=H23005 +H23005 -MX1IS	=HGA052110 +H23005 -SQ1	IS OBVODY	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 005.7E	
10	**=LIA230051**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	5,00 m	=H23005 +H23005 -U1	=LIA230051 +H23005 -BL1	TANKBUS, IS	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 007.4E	
11	**=LZA230057**	+H23005	**-W1**	HEAT 125 SC 1G4	3,00 m			POSPOJOVÁNÍ	4,30 mm		
12	**=LZA230057**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	5,00 m	=LZA230057 +H23005 -SL1	=LZA23005 +H23005 +MX01IS	IS OBVODY	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 006.3D	
13	**=LZA230058**	+H23005	**-W1**	HEAT 125 SC 1G4	3,00 m			POSPOJOVÁNÍ	4,30 mm		
14	**=LZA230058**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	5,00 m	=LZA230058 +H23005 -SL1	=LZA23005 +H23005 +MX01IS	IS OBVODY	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 006.4D	
15	**=PIZA230055**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	5,00 m	=H23005 +H23005 -U1	=PIZA230055 +H23005 -BP1	4-20mA, IS	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 007.3E	
16	**=TI230051**	+H23005	**-WS1IS**	RE-2Y(St)Yv 1x2x0,75 BLUE	5,00 m	=LIA230051 +H23005 -BL1	=TI230051 +H23005 -TT1	TANKBUS, IS	7,90 mm	21026-1-DVZ-C-PS074b-302 007.6E	

A B C D E

Rev.	Změna	Datum	Jméno		
				Datum	30.05.2022
				Vypr.	CHUDĚJ
				Kont.	HROMÁDKA
				Schv.	CÍSAŘ

PIK s.r.o.
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov I – Město
Czech Republic

TYPOVÝ SEZNAM, PLATÍ PRO: 23005, 23006, 23007, 23008, 23009, 23010

Projekt: ČEPRO, a.s. PRAHA
OBNOVA SKLAD. KAPACIT PH - HNĚVICE, et. B
SO 230, SO 500
Zakázka č.: 21026-1 (PRJ2210166)

SEZNAM KABELŮ
TYPOVÝ SEZNAM PRO JEDNU NÁDRŽ
SO230 - SKLADOVACÍ BLOK

Prov. soubor: PS 074b - MaR
Část: B - ETAPA B
=
+H23005

Stupeň: DVZ
Číslo výkresu: 21026-1-DVZ-C-PS074b-203
List: 025

1 2 3 4