

Váš dopis ze dne: 08.08.2022

Naše značka: O22070185426
Vyřizuje: Vlastimil Červenka
Tel.: tel.: +420 387 761 422
E-mail: vlastimil.cervenka@cevak.cz
Datum: 11.08.2022

YOUNG4ENERGY s.r.o.
Ing. Jan Mendrygal
Korunní č.p. 595/76
709 00 Mariánské Hory

Boršov nad Vltavou parc. č. 553/10, 553/11, 553/13, 553/2, 553/5, Včelná parc. č. 502/1, 502/34, 502/7, Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 996,26 kWp v areálu Včelná společnosti ČEPRO, a.s. (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: ČEPRO, a.s., Holešovice, Dělnická, č.p. 213/12, 17000

V zájmovém území provozuje společnost ČEVAK a.s. vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Řešený areál je napojen stávající vodovodní přípojkou a jednotnou kanalizací na vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu. Vodoměrná sestava je umístěna ve vodoměrné šachtě před areálem.

Členění stavby:

Stavební objekty:

- SO 01 - Instalace pozemní FVE o výkonu 828,4 kWp na pozemku v areálu p. č. 553/11 a p. č. 502/34
- SO 02 - Instalace FVE o výkonu 99,19 kWp na střeše objektu „Sklad 1“ s p. č. 553/2
- SO 03 - Instalace FVE o výkonu 68,67 kWp na střeše objektu „Sklad 2“ s p. č. 553/5
- SO 04 - Vybudování montované konstrukce se zastřešením pro technologii FVE
- SO 05 - Umístění nové prefabrikované trafostanice o výkonu 1 250 kVA, včetně vybavení
- SO 06 - Řídicí systém pro řízení výroby s energetickým managementem

Inženýrské objekty:

- IO 01 - Vyvedení elektrického výkonu FVE - stejnosměrná část
- IO 02 - Vyvedení elektrického výkonu FVE - střídavá část
- IO 03 - Vedení elektrického výkonu z nové trafostanice do stávajících rozvodů

Předmětem dokumentace je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 996,26 kWp na zemi na pozemcích s p. č. 553/11 a p. č. 502/34 a na střeších objektů s p. č. 553/2 a p. č. 553/5. Areál společnosti ČEPRO, a.s. je již napojen na distribuční soustavu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Záměrem dojde jen k dopojení fotovoltaických elektráren k vnitroareálovým rozvodům. Vodovodní, kanalizační a elektrická přípojka budou ponechány stávající, beze změny. Stavebními úpravami se nemění nároky na jejich kapacitu.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Pokud by došlo při realizaci stavby k poškození vodohospodářských přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím pracovníků provozu ČEVAK a.s. a podle jejich pokynů – vodovod - Jan Stráský, tel. 606 913 113, jan.strasky@cevak.cz, kanalizace - Petr Novotný, tel. 602 412 134, petr.novotny@cevak.cz. Případný zásah před vodoměrem provede proti objednateli pan Stráský.

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Vlastimil Červenka
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O22070185426.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2.