

Oblastní inspektorát práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu

YOUNG4ENERGY s.r.o.
Korunní 595/76
709 00 Ostrava

Váš dopis ze dne
22.8.2022

Naše č.j.:
25333/5.41/22-2

Naše sp. zn
V5-2022-206

Vyřizuje/kontakt:
Karel Průka / 950 179 540

České Budějovice
20.9.2022

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 996,26 kWp v areálu Včelná společnosti ČEPRO, a.s.
místo: p.č. 553/13, 553/11, 553/10, 553/2, 553/5 a 502/7, 502/34, Boršov nad Vltavou
zadavatel: ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha, IČ: 60193531
projektant: YOUNG4ENERGY s.r.o., Korunní 595/76, 709 00 Ostrava, IČ: 04083351

předložená výše nadepsanému OIP dne 22.8.2022

Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:

Byly zjištěny následující závady:

1. V předložené projektové dokumentaci není v rozsahu, požadovaném právními a technickými předpisy, vyřešena ochrana dotčených částí stavby před bleskem, konkrétně pro instalaci fotovoltaických panelů na střechy budov „Sklad 1 a Sklad 2“. Pod 2.10, str. 26 je pouze uvedeno, „Dotčené stávající stavby mají již stávající ochranu před bleskem. Stávající a nové zařízení splňuje požadavky vyhláškou č. Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby, v aktuálním znění“. Vzhledem charakteru a umístění uvedených staveb, skladů 1 a 2, vzniká i možnost skladování výbušných a hořlavých hmot, kapalin a plynů, je nutné splnit požadavky § 36 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 268/2009 Sb. (Vyhláška o technických požadavcích na stavby) a proto v uvedeném případě musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby a na základě výsledku tohoto výpočtu navržena skladba hromosvodní ochrany dle současně platného souboru ČSN EN 62305-1-4 ed. 2 (Ochrana před bleskem). Tento nedostatek je nutné do předložené projektové dokumentace doplnit..

Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.

Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

.....
Karel Průka
inspektor

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby