



## LEGENDA

- Hranice pozemků ve vlastnictví společnosti ČEPRO, a.s.
- SO 01 - Instalace pozemní FVE o výkonu 828,4 kWp na pozemku v areálu p. č. 553/11 a p. č. 502/34
- SO 02 - Instalace FVE o výkonu 99,19 kWp na střeše objektu „Sklad 1“ s p. č. 553/2
- SO 03 - Instalace FVE o výkonu 68,67 kWp na střeše objektu „Sklad 2“ s p. č. 553/5
- SO 04 - Vybudování montované konstrukce se zastřešením pro technologii FVE
- SO 05 - Umístění nové prefabrikované trafostanice o výkonu 1 250 kVA, včetně vybavení
- SO 06 - Řídicí systém pro řízení výroby s energetickým managementem
- IO 01 - Vывedení elektrického výkonu FVE - stejnosměrná část
- IO 02 - Vывedení elektrického výkonu FVE - střídavá část
- IO 03 - Vывedení elektrického výkonu z nové trafostanice do stávajících rozvodů
- Ochranné pásmo trafostanice ve vzdálenosti 2 metry

## MO SEKCE MAJETKOVÁ zastoupená Bc. Martinem PŘIBYLEM OdÚÚZ / OÚÚZSO

Souhlasí  
s realizací stavby dle přiložené dokumentace.  
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

Spr.: 155 061 12022-1322-02-12  
dne: 22-08-2022

## OCHRANNÁ PÁSMO

- Ochranné pásmo u napětí nad 1kV do 35 kV včetně - 10 m (pro vedení postavené do 1994)
- Ochranné pásmo u napětí nad 35kV do 110 kV včetně - 15 m (pro vedení postavené do 1994)
- Ochranné pásmo podzemního rozvodu EE - 1 m do 110 kV a 3 m nad 110 kV
- Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení - 1,5 m
- Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení - 0,6 až 1,6 m
- Ochranné pásmo plynových zařízení - do 200 mm průměru 4 m, od 200 mm do 500 mm průměru 8 m a nad 500 mm průměru 12 m
- Ochranné pásmo vodovodu - do DN 500 1,5 m a nad DN 500 2,5 m
- Ochranné pásmo kanalizace - do DN 500 1,5 m a nad DN 500 2,5 m

## POZNÁMKY

- Detaily napojení na technickou infrastrukturu nových stavebních objektů (především nové instalovaných technologií) jsou k dispozici v části D - této projektové dokumentace.
- V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou skutečnosti, které nemohly být zpracovatelem dokumentace předpokládány, bude zpracovatel dokumentace za včas přizván, případné změny a úpravy musí být odsouhlaseny zodpovědným projektantem a investorem.
- Zákresy inženýrských sítí jsou pouze orientační. Neslouží jako výtvarný výkres, před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich výtvarný správcem a jejich označení na místě dle platných předpisů.
- Veškeré práce v ochranném pásmu mohou být prováděny pouze se souhlasem vlastníka sítě a podle jeho pokynů. Při křížení sítí nutno dodržet prostorové podmínky dané normou ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Všechny použité materiály musí odpovídat platným českým normám vyhláškám, technologickým bezpečnostním hygienickým a požárními předpisy a musí mít certifikát v ČR.
- Tato dokumentace nenahrazuje prováděcí dleňskou ani výrobní dokumentaci. Prováděcí, dleňská a výrobní dokumentace musí být předána zodpovědnému projektantovi ke schválení.
- Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle platných ČSN a souvisejících předpisů.

## VČELNÁ

Kraj: Jihočeský

Katastrální území: 777382; 608025

Okres: České Budějovice

GPS Souřadnice: 48.9203297 N, 14.4455400 E

Klient:	ČEPRO, a.s.	Forma:	A2	Číslo výkresu:	C3
Stavba:	Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 996,26 kWp v areálu Včelná společnosti ČEPRO, a.s.	Datum:	03/2022	Měřítko:	1:1000
Část:	C - Situační výkresy	Typ:	DSP	Archiv:	-
Název výkresu:	Koordinátní situační výkres				
Funkce:	Jméno a příjmení:	Podpis:			
Projektovatel:	Ing. Václav Kučera				
Kreslil:	Ing. Zuzana Kuťáková				
Kreslil:	Ing. Jan Mendrygal				
Kreslil:	David Heneš				
Kontroloval:	Ing. Václav Kučera				