


RD360
DATOVÝ ROZVADĚČ
NÁSTĚNNÝ NOVÝ
18U - 600x600



- 01U. OR1 - 1AB-4AB SM/221 - STÁVAJÍCÍ KABEL Z RD360 PŘEVAŘIT NA NOVOU OR, 8AB-12AB SM/RZ360/1.1 - NOVÉ
02U. PANEL VYVAZOVACÍ - NOVÉ
03U. OR2 - 1AB-4AB SM/222 - STÁVAJÍCÍ KABEL Z RD360 PŘEVAŘIT NA NOVOU OR - NOVÉ
04U. PANEL VYVAZOVACÍ - NOVÉ
05U. PATCH PANEL 24 PORT - 01-06, T01-T10 - NOVÉ
4U. PANEL VYVAZOVACÍ - NOVÉ

- 17U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V UPS - nové
18U. NAPÁJECÍ PANEL ACAR 8x230V - nové

POZNÁMKA:
V OBJEKTU BUDE INSTALOVÁN NOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ 18U 600X600.
NAPÁJENÍ A PŘIZEMNĚNÍ DATOVÉHO ROZVADĚČE ZAJIŠŤUJE PROFESE ELEKTRO.
OSAZENÍ ROZVADĚČE BUDE DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.
OPTICKÉ VANY BUDOU ŘÁDNĚ OZNAČENY A POPSÁNY.

Rev.	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Datum

Investor :	Čepro a.s. Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 IČO: 60193531, DIČ: CZ 60193531 T: 221 968 111, E: ceproas@ceproas.cz	Název :	4 - SEVER středisko	
		Adresa :	Štětí, Hněvice 62	
		Telefon :	416 821 111	
Zhotovitel :	 PINET projekt s.r.o. Máchova 2328, 256 01 Benešov IČO: 24274950, DIČ: CZ24274950 T: 317 702 560, E: info@pinetprojekt.cz	Zodp. projektant :	Ing. J. Veselý 	
		Vypracoval :	Ing. J. Veselý	
		Kontroloval :	M. Pilát 	
Projekt :	ROZŠÍŘENÍ A ÚPRAVA ŽELEZNIČNÍHO STÁČIŠTĚ, SKLAD PHM HNĚVICE	Datum :	03/2023	Číslo výtisku :
		Číslo projektu :	23Z007	
		Stupeň dokum. :	DPS	
Část stavby :	Slaboproudé rozvody	Formát :	ISO A3	
Příloha :	DATOVÝ ROZVADĚČ RD 360 (ROZVODNA)	Měřítka :	-	Číslo přílohy :
		Část :	SLP	
				D.2_IP-23-0201-16007