Valivá koule R30
Valivá koule R30
LPZ 0_B
LPZ 0_A
LPZ 0_A
LPZ 0_A
LPZ 0_B
Oddálená jímací tyč 5,5 m
Jímací tyč 5,5 m
Oddálená jímací tyč 5,5 m
Jímací tyč 5,5 m
Zkušební svorka
Zkušební svorka
Zemnící soustava FeZn30x4
Zemnící soustava FeZn30x4

Klient:	ČEPRO, a.s.		*Formát:* 18A4	*Číslo výkresu:* S001/8
Stavba:	Instalace nové fotovoltaické elektrárny s výkonem 1 765,8 kWp v areálu Cerekvice nad Bystřicí společnosti ČEPRO, a.s.			
Část:	S001 - Instalace pozemní FVE o výkonu 1 765,8 kWp na pozemcích v areálu p. č. 332/1; p. č. 324/6; p. č. 324/3 a p. č. 326		*Datum:* 01/2023	*Měřítko:* 1:100
Název výkresu:	Vnejší ochrana před bleskem I.		*Typ:* DPS	*Archiv:* -
Funkce:	*Jméno a příjmení:*	*Podpis:*		
Projektoval:	Ing. Václav Kučera		YOUNG4ENERGY	YOUNG4ENERGY Ostrava - Mariánské hory Korunní 595/76 PSČ 709 00
Kreslil:	Bc. Lukáš Havlíček			
Kreslil:	Ing. Jan Mendrygal	Mendrygal		
Kreslil:	David Heneš			
Kontroloval:	Ing. Václav Kučera			