



ROZVADĚČ RMS

TYP PROVEDENÍ:	SKŘÍŇOVÝ
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU:	IP54
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU:	IP20
ROZMĚRY:	800x400x2100mm
DĚLENÍ:	-
NÁTĚR:	STANDART
OBSLUHA:	PRAC.POUČENÍ
PŘÍVOD(Y):	SHORA
VÝVOD(Y):	NAHORU
INST.VYKON:	53,4 kW + 11,6 kW
SOUDOBOST:	0,41
VYPOČ.VYKON:	26,8 kW
SOUM .ZKRAT.PROUD:	5,3 kA
DYN.ZKRAT.PROUD:	7,6 kA
OMEZ.ZKRAT.PROUD:	4,4 kA
JMEN.PROUD PŘÍPOJNIC:	63A
JMEN.DYN.PROUD.PŘÍPOJIC:	-
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ:	230V
OCHRANA:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3NPE, ~50Hz, 230V/400V, TN-S

POZNÁMKA:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA:
3 NPE ~ 50Hz 230/400V TN-S

Revize 1 – doplnění připojení NZ

Projektová org./Project Company PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov Czech Republic Tel.: +420 518 288 111 Web: www.pik.cz Email: pik@pik.cz	NÁZEV:	ROZVADĚČ RMS	OBJ.Č.,PJ:	S001 Kiosek	LIST Č.: 12
	AKCE:	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou	ČÁST:	06. Elektro část	DATUM: 5/2023
	INVESTOR:	ČEPRO, a. s.	ARCH. Č.:	22105-DVZ-D-D1-S001-06-303	VYPRACOVAL: ING ADAMÍK